



Hurðarspjald
 min 15
 Undir hurðir inn á loftræst rými þ.e. bób og þvottaherbergi skal vera rífa sem er a.m.k. 15 mm breið.
 Þröskuldur

ATH! ALLAR BRUNALOKUR SKULU VERA VIÐURKENNDAR SEM E60 LOKUR.

Byggingafráttari Hafnarvörðar
 Alfreitt Þann
 05 JUL 2006

ATH!
 Stærð og nákvæm staðsetning á gölum fyrir frárennslis, neyslulvats- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurbur Halsteinsdóttir Byggingafráttari sími: 554-6650 fax: 554-6669	
Tekni nr. Samþykkt	Tíðsetning 	Háttal Br.	Dags 21.06.06
NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI LOFTRÆSILAGNIR GRUNNMÝND 5, HÆÐ NA		Háttal EK	Tekni nr. L-412
Dagssetning 21.06.06	Verkefni B-05-10-41	Málsvæði 1:50	Tekni nr. L-412