



GRUNNMÝND 1. HÆÐAR

OFNATAFLA $\Delta T = 35^\circ C$
1. Hæð

RÝMI	Nr. ofis	Útreiknað varmaþörf [W]	Mesta ofnæði	Mesta oflengd	Vallinn ofn Aðkast [W]	Lokar	Afbugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL.							
Herbergi 1	101-01	580 W	500B	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	101-02	475 W	500B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	101-03	505 W	500B	700	536 W	Fur	
Stofa e/ldhús	101-04	2068 W	500C	1000	1033 W	Fur	
Bad	101-05	240 W	500C	1200	1239 W	Fur	
Bad	101-06	140 W	600A	400	219 W	Retur	
Hol gangur	101-07	121 W	600A	400	219 W	Retur	
Svottur	101-07	121 W	600A	400	219 W	Retur	
Herbergi 1	102-01	747 W	500B	1000	765 W	Fur	
Herbergi 2	102-02	544 W	500B	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	102-03	546 W	500B	800	612 W	Fur	
Stofa e/ldhús	102-04	2823 W	500B	2400	1836 W	Fur	
Bad	102-05	500 W	500A	1200	643 W	Fur	
Bad	102-06	263 W	500A	1000	536 W	Fur	
Svottur	102-07	120 W	600A	400	219 W	Retur	
Bad	102-08	263 W	600A	400	219 W	Retur	
Hol gangur	102-09	119 W					
Stofa e/ldhús	103-01	2528 W	500A	2000	1074 W	Fur	
Bad	103-02	500 W	500B	2000	1530 W	Fur	
Herbergi 1	103-03	979 W	500C	1000	1033 W	Fur	
Bad	103-04	205 W	500A	500	269 W	Retur	
Gangur	103-05	126 W					
Svottur	103-05	120 W	600A	400	219 W	Retur	

Stofa e/ldhús	104-01	2725 W	500B	2000	1530 W	Fur
	104-02		500B	1000	765 W	Fur
	104-03		500B	1000	765 W	Fur
Hol gangur	104-04	302 W	500A	500	269 W	Fur
Svottur	104-05	128 W	600A	400	219 W	Retur
Bad	104-06	181 W	600B	600	521 W	Retur
Herbergi 1	104-07	979 W	500B	1100	1071 W	Fur
Herbergi 2	104-08	528 W	500B	700	536 W	Fur
Herbergi 3	104-09	499 W	500B	700	536 W	Fur
Herbergi 1	105-01	528 W	500B	700	536 W	Fur
Stofa e/ldhús	105-02	1411 W	500B	2000	1530 W	Fur
Svottur	105-03	121 W	600A	400	219 W	Retur
Bad	105-04	209 W	600A	400	219 W	Retur
Stigagangur	106-01	734 W	500A	1200	643 W	Fur
Anddyri	106-02		500A	800	429 W	Retur
	106-03	912 W	500B	1200	918 W	Retur

Varmaþörf alls: **23.413 W** Valdið alls: **24.834 W**

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárenslis-, neyðvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pipara.

Þessi mynd er hluti af
teikningu og er aðeins til
göngu og er ekki til
notaðar annars.
05 JUL 2006
[Signature]

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlaveg 6, 200 Kópavogi.

Sigurður Hafþórsson
byggingafræðingur
nr. 0000097719
sími: 584-6600 fax: 554-6669

NORÐURBAKKI 23. HAFNARFIRDI
HITALAGNIR
GRUNNMÝND 1. HÆÐ

Staðnúmer: [] Teknið: []
Dagsetning: 27.06.06 Vex.nr.: B-05-10-41
Málavörð: 1:50 Tekni nr.: L-318