



**ÖFNATAFLA AT= 35° C**  
5. hæð

RVM	Nr. ofis	Útreiknað varmaþörf (W)	Mesta ofnigæði	Mesta ofnigæði	Valinn ofnigæði	Lokar	Afhogascnd
<b>Vakfir ofnar eru VOR-VI.</b>							
Herbergi 1	501-01	724 W	50 B	1000	765 W	Fur	
Herbergi 2	501-02	576 W	50 B	800	612 W	Fur	
Herbergi 3	501-03	584 W	50 B	800	612 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	501-04	2073 W	50 B	1600	1 224 W	Fur	
Bad	501-05	504 W	50 A	1200	1 358 W	Fur	
Bad	501-06	288 W	60 B	400	351 W	Retur	
Bad	501-07	570 W	60 A	800	715 W	Retur	
Þvottur	501-07	137 W	60 A	400	293 W	Retur	
Herbergi 1	502-01	803 W	50 B	1200	918 W	Fur	
Herbergi 2	502-02	664 W	50 B	800	612 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	502-03	3693 W	50 C	2400	2 450 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	502-04	3044 W	50 C	1200	1 250 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	502-05	3044 W	50 A	1000	836 W	Fur	
Þvottur	502-06	160 W	60 A	400	293 W	Retur	
Bad	502-07	343 W	60 B	400	351 W	Retur	
Bad	502-07	140 W	60 B	400	351 W	Retur	
Stofa / eldhúsi	503-01	3267 W	50 C	1600	1 652 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	503-02	3044 W	50 C	1000	1 425 W	Fur	
Gangur	503-03	219 W	50 C	400	293 W	Fur	
Bad	503-04	347 W	60 B	400	351 W	Retur	
Þvottur	503-04	142 W	60 A	400	293 W	Fur	
Herbergi 2	503-05	800 W	50 C	800	826 W	Fur	
Herbergi 1	503-06	680 W	50 B	1400	1 071 W	Retur	
Stofa / eldhúsi	503-07	3267 W	50 C	1800	1 850 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	503-08	3044 W	50 C	1000	1 425 W	Fur	
Gangur	503-09	219 W	50 C	400	293 W	Fur	
Þvottur	503-09	151 W	60 A	400	293 W	Retur	
Herbergi 1	504-01	817 W	50 C	800	826 W	Fur	
Herbergi 2	504-02	850 W	50 B	1200	918 W	Fur	
Bad	504-03	311 W	60 B	400	351 W	Retur	
Bad	504-04	3267 W	50 C	1600	1 652 W	Fur	
Stofa / eldhúsi	504-05	3044 W	50 C	1000	1 425 W	Fur	
Gangur	504-06	208 W	50 C	400	293 W	Fur	
Bad	504-07	388 W	60 B	400	351 W	Retur	
Þvottur	504-08	142 W	60 A	400	293 W	Retur	
Herbergi 3	504-09	643 W	50 B	1000	765 W	Fur	
Herbergi 2	504-10	799 W	50 C	800	826 W	Fur	
Herbergi 1	504-11	951 W	50 C	1000	1 013 W	Fur	

GRUNNMYND 5. HÆÐ SV

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennsli. neyslutvats- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Byggingafráttari Hafnarfirði  
Algrætt þann  
05 JUL 2006

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingafráttari Sími: 554-6652 fax: 554-6668	
Tekn. nr. _____ Samskipti _____		Tekn. nr. _____ Samskipti _____	
Háttal. nr. _____ Dagsetning 20.06.06		Háttal. nr. _____ Dagsetning 05-05-10-41	
Málkvæði 1:50		Málkvæði L-313	

NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI  
HITALAGNIR  
GRUNNMYND 5. HÆÐ SV