



GRUNNMÝND 4. HÆÐ NA

Stofa / eldhúsið	Þéttleiki	Stofa	Stofa	Stofa	Stofa	Stofa
406-01	2671 W	500 C	1800	1.850 W	Fúr	
406-02	2671 W	500 C	1000	1.033 W	Fúr	
406-03	128 W	600 A	200	2.67 W	Retur	
406-04	732 W	50 B	800	612 W	Fúr	
406-05	770 W	50 B	1200	918 W	Fúr	
406-06	263 W	600 B	200	351 W	Retur	
407-01	2671 W	500 C	1800	1.652 W	Fúr	
407-02	2671 W	500 C	1000	1.033 W	Fúr	
407-03	128 W	600 B	200	351 W	Retur	
407-04	128 W	600 A	200	2.67 W	Retur	
407-05	453 W	50 B	900	689 W	Fúr	
407-06	615 W	50 B	900	689 W	Fúr	
407-07	751 W	50 B	1000	765 W	Fúr	
408-01	2671 W	500 C	1800	1.850 W	Fúr	
408-02	2671 W	500 C	1000	1.033 W	Fúr	
408-03	128 W	600 A	200	2.67 W	Retur	
408-04	732 W	50 B	800	612 W	Fúr	
408-05	770 W	50 B	1200	918 W	Fúr	
408-06	263 W	600 B	200	351 W	Retur	
409-01	2.411 W	500 A	1600	850 W	Fúr	
409-02	656 W	500 C	700	723 W	Fúr	
409-03	767 W	500 C	700	723 W	Fúr	
409-04	128 W	600 A	200	2.67 W	Retur	
409-05	128 W	600 B	200	351 W	Retur	
409-06	2.444 W	500 A	2800	1.503 W	Fúr	
410-01	416 W	500 C	1200	1.239 W	Fúr	
410-02	732 W	500 C	800	612 W	Fúr	
410-03	266 W	600 B	200	351 W	Retur	
410-04	128 W	600 A	200	2.67 W	Retur	
410-05	128 W	600 B	200	351 W	Retur	
410-06	224 W	600 A	200	2.67 W	Retur	
Stigagangur	011	224 W				stívar lh og kj
Stigagangur	012	202 W				stívar lh og kj
Stigagangur	013	157 W				stívar lh og kj
Stigagangur	014	202 W				stívar lh og kj
Stigagangur	015	157 W				stívar lh og kj
Stigagangur	016	202 W				stívar lh og kj
Stigagangur	017	202 W				stívar lh og kj
Stigagangur	018	202 W				stívar lh og kj

Varmáðrifa: 49.476 W Valdið albs: 49.711 W

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyðslvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingafræðingur K. 00289-7749 Sími: 594-6665 Fax: 554-0969	
Tökn nr. _____ Samþykkt _____		Byggingafræðingur Tökn nr. _____ Samþykkt _____	
Dagssetning: 20.06.08		Útgáfa: B-05-10-41	
HÍTALAGNIR GRUNNMÝND 4. HÆÐ NA		NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI	
Hjúðað EK	Tíðnúmer EK	Hjúðað EK	Tökn nr. EK
20.06.08	B-05-10-41	1:50	L-312

Byggingafræðingur
 Sigurður Hafsteinsson
 05 JUL 2008