



GRUNNMYND 3. HÆÐ SV

ÖFNATVÆLAAT = 35° C
3. hæð

RYMI	Nr. stofa	Útreiknað varmskipti (W)	Mesta stofuátt	Mesta ofnferð	Valinn ofn	Lokar	Athugasemdir
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	301-01	547 W	500	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	301-02	692 W	500	500	536 W	Fur	
Herbergi 3	301-03	478 W	600	500	436 W	Fur	
Stofa eldhúsa	301-04	2.083 W	500	1800	1.071 W	Fur	
Bad	301-05	244 W	600	400	1.239 W	Retur	
Bad	301-06	244 W	600	400	239 W	Retur	
Hál gangur	301-07	180 W	600	400	239 W	Retur	
Pvottur	302-01	704 W	600	1000	565 W	Fur	
Herbergi 1	302-02	518 W	500	500	436 W	Fur	
Herbergi 2	302-03	436 W	500	500	436 W	Fur	
Herbergi 3	302-04	2.823 W	500	2000	1.836 W	Fur	
Stofa eldhúsa	302-05	600 W	500	1200	683 W	Fur	
Bad	302-06	600 W	600	1000	436 W	Fur	
Pvottur	302-07	120 W	600	400	239 W	Retur	
Bad	302-08	263 W	600	400	239 W	Retur	
Hál gangur	303-01	180 W	600	400	239 W	Retur	
Stofa eldhúsa	303-02	2.678 W	500	1600	1.652 W	Fur	
Stofa eldhúsa	303-03	160 W	500	1000	1.033 W	Fur	
Gangur	303-04	298 W	600	400	351 W	Retur	
Bad	303-05	120 W	600	400	239 W	Retur	
Pvottur	303-06	76 W	500	500	721 W	Fur	
Herbergi 2	303-07	790 W	500	1800	751 W	Retur	
Herbergi 1	304-01	2.678 W	500	1800	1.899 W	Fur	
Herbergi 2	304-02	160 W	500	1000	1.033 W	Fur	
Gangur	304-03	128 W	600	400	239 W	Retur	
Herbergi 1	304-04	732 W	500	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	304-05	770 W	500	1200	718 W	Fur	
Bad	304-06	263 W	600	400	351 W	Retur	
Stofa eldhúsa	304-07	2.678 W	500	1600	1.652 W	Fur	
Stofa eldhúsa	304-08	160 W	500	1000	1.033 W	Fur	
Gangur	304-09	238 W	600	400	351 W	Retur	
Bad	304-10	120 W	600	400	239 W	Retur	
Pvottur	304-11	120 W	600	400	239 W	Retur	
Herbergi 3	304-12	553 W	500	800	689 W	Fur	
Herbergi 2	304-13	615 W	500	800	689 W	Fur	
Herbergi 1	304-14	751 W	500	1000	765 W	Fur	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Byggingafráttir Hafnarfirðar
Aigreitt þann
05 JUL 2006

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlaveg 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingafráttir Sími: 0335897749 Sími: 0346650 Fax: 0346669	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 3. HÆÐ SV
Tökn. nr. Samb. nr.	Tökn. nr. Samb. nr.	Br. Dags.	Hámad EK Téknad EK Dagmálning 20.06.06 Vark. nr. 8-05-10-41 Mál. nr. 1.50 Tökn. nr. L-309