



ÖNNAFLAAT=35°C
2. hæð

GRUNNMYND 2. HÆÐ SV

RYMI	Nr. ofn	Freknað sarmagnif [W]	Mesta óhæð	Mesta oflengd	Valmagn Afköst [W]	Lokar	Athugasemid
Valdir olur eni VOR-YI.							
Herbergi 1	201-01	517 W	500	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	201-02	492 W	500	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	201-03	478 W	500	700	536 W	Fur	
Stofa eldhús	201-04	2383 W	500	1300	1071 W	Fur	
Bad	201-05	214 W	600 A	800	1299 W	Retur	
Hof gangur	201-06	140 W					
Pvottur	201-07	116 W	600 A	800	249 W	Retur	
Herbergi 1	202-01	517 W	500	1000	58 W	Fur	
Herbergi 2	202-02	514 W	500	700	536 W	Fur	
Herbergi 3	202-03	516 W	500	700	536 W	Fur	
Stofa eldhús	202-04	2823 W	500	2300	1836 W	Fur	
	202-05		500 A	1200	643 W	Fur	
	202-06		500 A	1000	536 W	Fur	
Pvottur	202-07	120 W	600 A	800	249 W	Retur	
Bad	202-08	203 W	600 A	800	249 W	Retur	
Hof gangur	202-09	119 W					
Stofa eldhús	203-01	2671 W	500	1600	1652 W	Fur	
	203-02		500	1000	1033 W	Fur	
Kangur	203-03	299 W					
Bad	203-04	294 W	600 B	800	351 W	Retur	
Pvottur	203-05	120 W	600 A	800	249 W	Fur	
Herbergi 2	203-06	716 W	500	700	724 W	Fur	
Herbergi 1	204-01	710 W	500 A	1300	751 W	Retur	
Stofa eldhús	204-02	2671 W	500	1800	1859 W	Fur	
	204-03		500	1000	1033 W	Fur	
Kangur	204-04	109 W					
Pvottur	204-05	128 W	600 A	800	249 W	Retur	
Herbergi 1	204-06	712 W	500 B	800	612 W	Fur	
Herbergi 2	204-07	713 W	500 B	1200	918 W	Fur	
Bad	204-08	263 W	600 B	800	351 W	Retur	
Stofa eldhús	205-01	2671 W	500	1600	1652 W	Fur	
	205-02		500	1000	1033 W	Fur	
Kangur	205-03	218 W					
Bad	205-04	329 W	600 B	800	351 W	Retur	
Pvottur	205-05	120 W	600 A	800	249 W	Retur	
Herbergi 3	205-06	553 W	500 B	900	689 W	Fur	
Herbergi 2	205-07	615 W	500 B	700	689 W	Fur	
Herbergi 1	205-08	751 W	500 B	1000	765 W	Fur	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyðslvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Byggingafræðingur
Algrætt þann
05 JUL 2006

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingafræðingur Kt. 00369-7749 Sími: 554-6650 fax: 554-6669	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 2. HÆÐ SV
Tekn. nr. Samb. vett.	Fréttir Dags	Br. Dags	Hannaf. Teknaf.
Dagsetning 20.06.06	Vorkr. B-05-10-41	Málkvæð 1:50	Tekn. nr. L-307