



GRUNNMYND 1. HÆÐ NA

Stofa - eldhúsið	106-01	2.071 W	50°C	1800	1.859 W	Far
Stofa - eldhúsið	106-02		50°C	1000	1.033 W	Far
Gangur	106-03	169 W				
Badstúfur	106-04	128 W	60A	400	249 W	Retur
Herbergi 2	106-05	577 W	50°C	800	812 W	Far
Herbergi 1	106-06	803 W	50°C	1200	918 W	Far
Bad	106-07	357 W	60°C	400	351 W	Retur
Stofa - eldhúsið	107-01	2.071 W	50°C	1600	1.652 W	Far
Stofa - eldhúsið	107-02		50°C	1000	1.033 W	Far
Gangur	107-03	258 W				
Bad	107-04	329 W	60°C	400	351 W	Retur
Badstúfur	107-05	120 W	60A	400	249 W	Retur
Herbergi 2	107-06	663 W	50°C	900	689 W	Far
Herbergi 1	107-07	609 W	50°C	900	689 W	Far
Gættla	107-08	53 W				
Stofa - eldhúsið	108-01	2.071 W	50°C	1800	1.859 W	Far
Stofa - eldhúsið	108-02		50°C	1000	1.033 W	Far
Gangur	108-03	169 W				
Badstúfur	108-04	128 W	60A	400	249 W	Retur
Herbergi 2	108-05	577 W	50°C	800	812 W	Far
Herbergi 1	108-06	803 W	50°C	1200	918 W	Far
Bad	108-07	357 W	60°C	400	351 W	Retur
Stofa - eldhúsið	109-01	2.411 W	50A	1600	859 W	Far
Stofa - eldhúsið	109-02		50A	2800	1.503 W	Far
Herbergi 2	109-03	656 W	50°C	700	723 W	Far
Herbergi 1	109-04	267 W	50°C	700	723 W	Far
Badstúfur	109-05	128 W	60A	400	249 W	Retur
Bad	109-06	292 W	60°C	400	351 W	Retur
Stofa - eldhúsið	110-01	2.545 W	50A	2800	1.503 W	Far
Stofa - eldhúsið	110-02		50°C	1200	1.259 W	Far
Herbergi 1	110-03	656 W	50°C	900	689 W	Far
Bad	110-04	266 W	60°C	400	351 W	Retur
Gangur	110-05	169 W				
Stigagangur	111-01	503 W	50A	800	429 W	Retur
Anddyri	111-02	912 W	50°C	1200	918 W	Retur
Stigahúsið	112-01	202 W	50A	800	429 W	Retur
Stigagangur	113-01	120 W	50A	800	429 W	Retur
Anddyri	114-01	202 W	50A	800	429 W	Retur
Stigagangur	115-01	120 W	50A	800	429 W	Retur
Anddyri	115-02	912 W	50°C	1200	918 W	Retur
Stigagangur	116-01	120 W	50A	800	429 W	Retur
Stigagangur	117-01	120 W	50A	800	429 W	Retur
Anddyri	117-02	912 W	50°C	1200	918 W	Retur
Stigagangur	118-01	202 W	50A	800	429 W	Retur

Varmupðrúfals: 52.009 W Valdó alls: 54.287 W

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Byggingafræðingur
Agnar Páll
05. JUL. 2006

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi

Sigurður Halsteinnsson
Byggingateknifráhæfingur
Sí. 00389-7749
Sími 584-6850 Fax: 584-6858

NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI
HITALAGNIR
GRUNNMYND 1. HÆÐ NA

Heimad Ek Teknad Ek
Dagsetning Vorkr. Merkiath Tekna nr.
20.06.06 B-05-10-41 1.50 L-306