



**ÖFNATAPLAAT= 35°C**  
1. hæð

RYMI	Nr. ofas	Útreiknað samskipt (W)	Mesta afb. (W)	Mesta ofb. (W)	V. álitun afb. (W)	Lokar	Athugasemur
<b>Væðir ofnar eru VOR-YL</b>							
Herbergi 1	101-01	517 W	500 B	300	612 W	Lokar	
Herbergi 2	101-02	492 W	500 B	300	536 W	Lokar	
Herbergi 3	101-03	478 W	500 B	300	536 W	Lokar	
Stofa eldhús	101-04	2583 W	500 C	1300	1071 W	Lokar	
Bad	101-05	211 W	600 V	300	219 W	Retur	
Haf gangur	101-06	190 W					
Pivottur	101-07	116 W	600 V	300	219 W	Retur	
Herbergi 1	102-01	517 W	500 B	300	536 W	Lokar	
Herbergi 2	102-02	511 W	500 B	300	536 W	Lokar	
Herbergi 3	102-03	536 W	500 B	300	536 W	Lokar	
Stofa eldhús	102-04	2823 W	500 C	2300	1836 W	Lokar	
102-05		500 W		1200	643 W	Lokar	
102-06		500 W		1000	536 W	Lokar	
Pivottur	102-07	120 W	600 V	300	219 W	Retur	
Bad	102-08	263 W	600 V	300	219 W	Retur	
Haf gangur	102-09	109 W					
Stofa eldhús	103-01	2671 W	500 C	1600	1652 W	Lokar	
103-02			500 C	1000	1033 W	Lokar	
Gangur	103-03	169 W					
Bad	103-04	211 W	600 B	300	351 W	Retur	
Herbergi 1	103-05	680 W	500 B	300	689 W	Lokar	
Herbergi 2	103-06	491 W	500 B	300	536 W	Lokar	
Pivottur	103-07	120 W	600 V	300	219 W	Retur	
Stofa eldhús	104-01	2671 W	500 C	1900	1859 W	Lokar	
104-02			500 C	1000	1033 W	Lokar	
Gangur	104-03	169 W					
Pivottur	104-04	128 W	600 V	300	219 W	Retur	
Herbergi 2	104-05	577 W	500 B	300	612 W	Lokar	
Herbergi 1	104-06	803 W	500 B	1200	918 W	Lokar	
Bad	104-07	357 W	600 B	300	351 W	Retur	
Stofa eldhús	105-01	2671 W	500 C	1600	1652 W	Lokar	
105-02			500 C	1000	1033 W	Lokar	
Gangur	105-03	218 W					
Bad	105-04	329 W	600 B	300	351 W	Retur	
Pivottur	105-05	120 W	600 V	300	219 W	Retur	
Herbergi 2	105-06	663 W	500 B	300	689 W	Lokar	
Herbergi 1	105-07	699 W	500 B	300	689 W	Lokar	
Gangur	105-08	57 W					

GRUNNMÝND 1. HÆÐ SV

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Byggingarritun  
5 JUL 2006

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson Byggingatekniráðgjafi Sí. 3338397/8 Sí. 5546650 / Sí. 5546669.	
Tekn. nr. _____ Sambýsk. _____		Nr. _____ Dags _____	
Ráðgjafi _____		Tekn. nr. _____	
Öskun nr. _____		Málsvæði _____	
Öskun nr. 20.06.06		Öskun nr. 8-05-10-41	
Málsvæði 1:50		Tekn. nr. L-305	

NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI  
HITALAGNIR  
GRUNNMÝND 1. HÆÐ SV