



GRUNNMYND 1. HÆÐ SV

OPNATAFLA ΔT=35° C
1. hæð

RYMI	Nr. ofis	Útreiknað varmahæð (W)	Mesta ofnabæði	Mesta ofntengd	Valinn ofn Afköst (W)	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	101-01	547 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	101-02	492 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	101-03	478 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	101-04	2083 W	500C	1400	1071 W	Túr	
Bad	101-05	244 W	500C	1200	1239 W	Túr	
Húll gangur	101-06	440 W	1160	500	450 W	Retúr	Húll ofn
Þvottur		116 W					
Herbergi 1	102-01	747 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	102-02	544 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	102-03	546 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	102-04	2823 W	500C	2400	1836 W	Túr	
Bad	102-05	244 W	500A	1200	643 W	Túr	
Þvottur	102-06	120 W	500A	1000	536 W	Túr	
Bad	102-08	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Húll ofn
Húll gangur		419 W					
Stofa / eldhús	103-01	2671 W	500C	1600	1652 W	Túr	
Stofa / eldhús	103-02	2671 W	500C	1000	1033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Bad	103-03	294 W	1160	500	450 W	Retúr	Húll ofn
Herbergi 1	103-04	680 W	500B	900	680 W	Túr	
Herbergi 2	103-05	491 W	500B	700	536 W	Túr	
Þvottur		120 W					
Stofa / eldhús	104-01	2671 W	500C	1800	1899 W	Túr	
Stofa / eldhús	104-02	2671 W	500C	1000	1033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 2	104-04	577 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 1	104-05	893 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	104-06	337 W	1160	500	450 W	Retúr	Húll ofn
Stofa / eldhús	105-01	2671 W	500C	1600	1652 W	Túr	
Stofa / eldhús	105-02	2671 W	500C	1000	1033 W	Túr	
Gangur		228 W					
Bad	105-03	322 W	1160	500	450 W	Retúr	Húll ofn
Þvottur		120 W					
Herbergi 2	105-05	663 W	500B	900	680 W	Túr	
Herbergi 1	105-06	669 W	500B	900	680 W	Túr	
Gangur		57 W					

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennstis, neyslutvats- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAÐHÚSI FÆRDUR, OFNAR Á BADHERBERGJUM FÆRDIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSNUM SLEPPT.

<p>VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.</p>		<p>Sigurður Halsteinnsson byggingateknifræðingur Kl. 030869-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669</p>		<p>NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI</p>	
<p>Reyndartekning</p>		<p>BR 1 28.04.08</p>		<p>HITALAGNIR GRUNNMYND 1. HÆÐ SV</p>	
<p>Tekn. nr. Tölvisunúmer Samþykkt</p>		<p>Br. Dags</p>		<p>Hárnað EK Tölvað EK Útgáfing Vork nr. Málkvarð Tekn. nr. 20.06.06 B-05-10-41 1:50 L-305</p>	

130