



GRUNNMYND 2. HÆÐ NA

Stofa / eldhús	206-01	2.671 W	500C	1800	1.899 W	Túr	
	206-02		500C	1000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 1	206-04	732 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	206-05	770 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	206-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	H&L ofn
Stofa / eldhús	207-01	2.671 W	500C	1600	1.632 W	Túr	
	207-02		500C	1000	1.033 W	Túr	
Gangur		238 W					
Bad	207-03	329 W	1160	500	450 W	Retúr	H&L ofn
Þvottur		120 W					
Herbergi 3	207-05	553 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 2	207-06	615 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 1	207-07	751 W	500B	1000	765 W	Túr	
Stofa / eldhús	208-01	2.671 W	500C	1800	1.899 W	Túr	
			500C	1000	1.033 W	Túr	
Gangur	208-02	169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 1	208-04	732 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	208-05	770 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	208-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	H&L ofn
Stofa / eldhús	209-01	2.411 W	500A	1600	859 W	Túr	
	209-02		500A	2800	1.503 W	Túr	
Herbergi 2	209-03	656 W	500C	700	723 W	Túr	
Herbergi 1	209-04	757 W	500C	700	723 W	Túr	
Þvottur		128 W					
Bad	209-06	292 W	1160	500	450 W	Retúr	H&L ofn
Stofa / eldhús	210-01	2.545 W	500A	2800	1.503 W	Túr	
	210-02		500C	1200	1.239 W	Túr	
Herbergi 2	210-03	516 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 1	210-04	732 W	500C	800	826 W	Túr	
Bad	210-05	266 W	1160	500	450 W	Retúr	H&L ofn
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Stigagangur		224 W					
Stigahús		202 W					ofnar lh og kj
Stigagangur		157 W					
Stigahús		202 W					ofnar lh og kj
Stigagangur		202 W					
Stigahús		202 W					ofnar lh og kj
<b>Varmabörf alls:</b>		<b>49.476 W</b>					
<b>Valið alls:</b>		<b>48.415 W</b>					

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGIJUM FÆRÐIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur Sími: 554-9550 Fax: 554-9689	NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI
Reyndartekning	BR 1	28.04.'08	HITALAGNIR
Tekni. nr.	Trúsur á teikningu	Br.	GRUNNMYND 2. HÆÐ NA
Sampykkt		Dags.	
		Hannað	Teknið
		EK	EK
		Dagsetning	Verk nr.
		20.06.'06	B-05-10-41
		Málkennsi	Tekni. nr.
		1:50	L-308