



GRUNNMYND 4. HÆÐ SV

OFNATAFLA ΔT=35° C  
4. hæð

RÝMI	Nr. ofis	Útreiknað varmuhætt (W)	Mesta ofnæð (W)	Mesta ofnflæði (l/h)	Valinn ofn AR04 (W)	Lokar	Afhugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	401-01	547 W	500B	800	612 W	Fúr	
Herbergi 2	401-02	492 W	500B	700	556 W	Fúr	
Herbergi 3	401-03	478 W	500B	700	556 W	Fúr	
Stofa / eldhúsi	401-04	2,083 W	500B	1,400	1,071 W	Fúr	
Bad	401-05	500C	500A	1,200	1,299 W	Fúr	
Bad	401-06	244 W	1160	500	450 W	Reitur	IBLoft
Höf gangur		140 W					
Pvottur		116 W					
Herbergi 1	402-01	704 W	500B	1,000	765 W	Fúr	
Herbergi 2	402-02	544 W	500B	700	556 W	Fúr	
Herbergi 3	402-03	546 W	500B	700	556 W	Fúr	
Stofa / eldhúsi	402-04	2,823 W	500B	2,400	1,856 W	Fúr	
Bad	402-05	500C	500A	1,200	1,299 W	Fúr	
Bad	402-06	244 W	1160	500	450 W	Reitur	IBLoft
Pvottur		120 W					
Bad	402-08	263 W	1160	500	450 W	Reitur	IBLoft
Höf gangur		129 W					
Stofa / eldhúsi	403-01	2,671 W	500C	1,600	1,652 W	Fúr	
Stofa / eldhúsi	403-02	500C	500C	1,000	1,033 W	Fúr	
Gangur		169 W					
Bad	403-03	254 W	1160	500	450 W	Reitur	IBLoft
Pvottur		120 W					
Herbergi 2	403-05	706 W	500C	700	723 W	Fúr	
Herbergi 1	403-06	790 W	500A	1,400	751 W	Fúr	
Stofa / eldhúsi	403-01	2,671 W	500C	1,800	1,859 W	Fúr	
Stofa / eldhúsi	403-02	2,671 W	500C	1,000	1,033 W	Fúr	
Gangur		169 W					
Pvottur		128 W					
Herbergi 1	404-04	752 W	500B	800	612 W	Fúr	
Herbergi 2	404-05	770 W	500B	1,200	918 W	Fúr	
Bad	404-06	263 W	1160	500	450 W	Reitur	IBLoft
Stofa / eldhúsi	404-01	2,671 W	500C	1,600	1,652 W	Fúr	
Stofa / eldhúsi	404-02	500C	500C	1,000	1,033 W	Fúr	
Gangur		218 W					
Bad	404-03	320 W	1160	500	450 W	Reitur	IBLoft
Pvottur		120 W					
Herbergi 3	405-05	553 W	500B	900	689 W	Fúr	
Herbergi 2	405-06	615 W	500B	900	689 W	Fúr	
Herbergi 1	405-07	751 W	500B	1,000	765 W	Fúr	

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyslutvats- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRDUR, OFNAR Á BADHERBERGIUM FÆRDUR OG STÆKKADIR, OFNIN Í PVOTTAHÚSNUM SLEPPT.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6 · 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson Byggingarteknik/raðgjafi Kl. 030809-7749 Sími: 564-8660 Fax: 564-6669	NORDURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 4. HÆÐ SV
Reyndarteikning	BR 1	28.04.08	
Tekn. nr.	Dagstíðing	Veik. nr.	Málakvæði
Sampykkt	20.06.06	B-05-10-41	1:50
			Teikn. nr. L-311