



GRUNNMYND 5. HÆÐ NA

Stofa / eldhús	506-01	3.267 W	500C	1800	1.839 W	Túr	
	506-02		500E	1000	1.423 W	Túr	
Gangur		219 W					
Pvottur		151 W					
Herbergi 1	506-04	837 W	500C	800	826 W	Túr	
Herbergi 2	506-05	850 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	506-06	311 W	1160	500	450 W	Retúr	Hljófn
Stofa / eldhús	507-01	3.267 W	500C	1800	1.632 W	Túr	
	507-02		500E	1000	1.423 W	Túr	
Gangur		308 W					
Bad	507-03	388 W	1160	500	450 W	Retúr	Hljófn
Pvottur		142 W					
Herbergi 3	507-05	625 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	507-06	689 W	500C	800	826 W	Túr	
Herbergi 1	507-07	925 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
Stofa / eldhús	508-01	3.267 W	500C	1800	1.839 W	Túr	
	508-02		500E	1000	1.423 W	Túr	
Gangur		219 W					
Pvottur		151 W					
Herbergi 1	508-04	837 W	500C	800	826 W	Túr	
Herbergi 2	508-05	850 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	508-06	311 W	1160	500	450 W	Retúr	Hljófn
Stofa / eldhús	509-01	2.885 W	500B	1600	1.224 W	Túr	
			500B	2400	1.836 W	Túr	
Herbergi 2	509-02	749 W	500C	800	826 W	Túr	
Herbergi 1	509-03	858 W	500C	800	826 W	Túr	
Pvottur		151 W					
Bad	509-05	332 W	1160	500	450 W	Retúr	Hljófn
Stofa / eldhús	510-01	3.152 W	500B	2400	1.836 W	Túr	
	510-02		500C	1200	1.239 W	Túr	
Herbergi 2	510-03	593 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 1	510-04	803 W	500C	800	826 W	Túr	
Bad	510-05	304 W	1160	500	450 W	Retúr	Hljófn
Gangur		219 W					
Pvottur		151 W					
Stigagangur		299 W					
Stigahús	512	321 W	500A	800	429 W	Retúr	
Stigagangur		203 W					
Stigahús	514	321 W	500A	800	429 W	Retúr	
Stigagangur		203 W					
Stigahús	516	321 W	500A	800	429 W	Retúr	
Stigagangur		261 W					
Stigahús	518	321 W	500A	800	429 W	Retúr	
Varmaböf alls:		59.509 W			Valið alls:	57.594 W	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennsli, neystuvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRDUR, OFNAR Á BADHERBERGIUM FÆRDIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í PVOTTAHÚSUM SLEPPT.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf -		Stigurður Halsteinnsson Byggingateknifráeðingur Kt. 0308097749 Sími: 554-6500 Fax: 554-6888	
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Reyndartekning	
Tekn. nr. Sambýkt		BR 1 28.04.08	
Félags- og vefsíða		Br. Dags.	
Hafnarbakkinn		Hafnarbakkinn	
EKK		EKK	
Dagsetning 20.06.06		Vekur nr. B-05-10-41	
Málakost 1.50		Tölu nr. L-314	

NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI

HITALAGNIR
GRUNNMYND 5. HÆÐ NA

130