



GRUNNMYND 2. HÆÐAR

OFNATAFLA ΔT= 35°C  
2. Hæð

RÝMI	Nr. öfn	Útreiknað varmsþörf [W]	Mesta öfnheð	Mesta öfnlengd	Valinn öfn Atkóst [W]	Lokar	Athugasemd
<b>Valdir öfnar eru VOR-YL</b>							
Herbergi 1	201-01	580 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	201-02	475 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	201-03	505 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	201-04	2.068 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
Bad	201-05		500C	1200	1.239 W	Túr	
Bad	201-06	240 W	1160	500	450 W	Retúr	HÍLofn
Hol / gangur		440 W					
Þvottur		124 W					
Herbergi 1	202-01	682 W	500B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	202-02	544 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	202-03	546 W	500B	800	612 W	Túr	
Stofa / eldhús	202-04	2.823 W	500B	2400	1.836 W	Túr	
Stofa / eldhús	202-05		500A	1200	643 W	Túr	
Stofa / eldhús	202-06		500A	1000	536 W	Túr	
Þvottur		120 W					
Bad	202-08	263 W	1160	500	450 W	Retúr	HÍLofn
Hol / gangur		419 W					
Stofa / eldhús	203-01	2.499 W	500A	2000	1.074 W	Túr	
Stofa / eldhús	203-02		500B	2000	1.530 W	Túr	
Stofa / eldhús	203-03	979 W	500C	1000	1.033 W	Túr	
Stofa / eldhús	203-04	205 W	1160	500	450 W	Retúr	HÍLofn
Gangur		126 W					
Þvottur		120 W					

Stofa / eldhús	204-01	2.725 W	500B	2000	1.530 W	Túr	
Stofa / eldhús	204-02		500B	1000	765 W	Túr	
Stofa / eldhús	204-03		500B	1000	765 W	Túr	
Hol / gangur	204-04	302 W	500A	500	269 W	Túr	
Þvottur		128 W					
Bad	204-06	481 W	1160	600	526 W	Retúr	HÍLofn
Herbergi 1	204-07	979 W	500B	1400	1.071 W	Túr	
Herbergi 2	204-08	528 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	204-09	499 W	500B	700	536 W	Túr	
Herbergi 1	205-01	528 W	500B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	205-02	1.722 W	500C	1800	1.859 W	Túr	
Herbergi 2	205-03	637 W	500B	800	612 W	Túr	
Þvottur		124 W					
Bad	205-05	269 W	1160	500	450 W	Retúr	HÍLofn
Stigagangur	206-01	671 W	500A	1200	643 W	Retúr	

Varmsþörf alls: 23.293 W

Vald alls: 23.969 W

ATH!  
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyslutvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: ÖFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, ÖFNAR Á BADHERBERGJUM FÆRÐIR OG STÆKKADIR, ÖFNUM Í ÞVOTTAHÚSNUM SLEPPT.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur Kl. 030659-7749 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669	NORÐURBAKKI 23, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 2. HÆÐ
Reyndarteikning	BR 1	28.04.08	
Teikni. nr.	Trúnaðarlegging	Br.	Dags.
Samþykkt	<i>[Signature]</i>		
Hannað	EK	Teiknað	EK
Dagsetning	Verk nr.	Málavæði	Teikni nr.
27.06.06	B-05-10-41	1:50	L-319