Handrið á stiga m.Welandþrepum

Ø70PP öndun frá aðaldælu sett í jarðbox til varna

19,64

Gv. Weland rist

Yfirborð hellur

Ø 70 Útloftur frá dælu

Stigi í gryfju m. Welandþrepum

Lúppur hæð 500 mm

Ø 110 té með 1"

Ø 110 þr.lögn frá gamla húsi

Ø 110 þr.lögn frá nýja húsi

Ø 160 drenlögn að Flygt brunni

Stöll undir þr. lögn út í vegg úr vinkil járn 20×40 ásoðið platta fest með Ø 8 múrb.

Ø 160 PP Drenlögn

17,50

Rof-skjár GSM vörkun

HIDROTEN SYSTEM EINSTR. FRÁ RP-PLAST

HIDROTEN SYSTEM EINSTREYMISLOKI FRÁ RP-PLAST

Stopploki frá framleiðanda

Tenging að frjálsíþ.húsi

Ø 160 beygja ásoðin dæluhúsi

Ø 160 PP fráveitulögn

Ø 160 Stopploki

16,17

Weland rist

Skolpdæla - Grundfos DUO MD.32.3.2.

15,77

Ø110 PVC

Ø110 PVC

Ø110 PVC

15,77

15,49

R.f rist

R.f rist

2 stk Grundfos KP-350 M3 unilift 10 m³/h m.v 5 m 3×380V 1 ¼ með lóðréttum flotrofa.

SNIÐ C 1:20 P1-2

Ø 1000 PLAST. FALLBRUNNUR SKOLP

JÁRNLOK

TK. Sjá lóðarmynd

U-KEILA NR: 40203, BORGARPLAST EÐA SAMBÆRILEGT

K.21.44

Ø110PVC

U-BRUNNUR NR: 40212, BORGARPLAST EÐA SAMBÆRILEGT

K.18.36

Ø110PVC

SNIÐ D 1:20 P1-2

Ø 1000 PLAST. FALLBRUNNUR DREN

JÁRNLOK

TK. Sjá lóðarmynd

U-KEILA NR: 40203, BORGARPLAST EÐA SAMBÆRILEGT

K.21.84

Ø110PVC

U-BRUNNUR NR: 40212, BORGARPLAST EÐA SAMBÆRILEGT

K.18.57

Ø160PVC

18,38

Ø50 PEH ÞRÝSTILÖGN TENGT ÞNF LÖGN

Sjá snið N A B2-2

RIST

17,64

17,13

Ø110 PVC

Ø110 PVC

17,13

16,64

t.d GRUNDFOS KP350 M3 DÆLA MEÐ LÓÐR.FLOTROFA

DÆLUBRUNNUR 1:20

Ø 1000 jám hlemmur

Top:~ 20,15

Top:~ 20,35

Ø 50 rör gv.

Üttak:19,25

Ø110 PE160

keðja gv.

Ø 1000 Weholite rör

keðja gv.

5140

Ø 160 millitenging frá dælu

Vatnsyfirborð

Vatnsyfirborð

Vatnsyfirborð

Vatnsyfirborð

Flotrofi hámark-vatnshæð tengt viðvörun hússtjórn kerfi

Flotrofi lágmark-vatnshæð

Auto-kupling DN 80

2338

1214

945

347

82

Denmöl / perla

Grundfos SE1.80.80.30.4.50D 3 fasa 3,7 kW 30 l/sek tengist í raftengibrunn og baðan í tæknirými þar sem control-box er staðsett tengt hússtjórnarkerfi. Við dæluna eru tveir flotrofar annar er lágmarkstaða en hin gefur hættu-merki í hússtjórn ef vatnsborð yfir stígur 1200 mm frá dælubotni.

Inntak frá dern og regnvatni og NF efra plani BR 08

5000

Inntak frá dern og regnvatni frjálsíþróttahús

2155

1681

1531

Min:16,37

Botn:16,08

Flygt NP-3153.181-MT 2 stk 3 fasa 11,7 kW 98 l/sek tengist í raftengibrunn og baðan í tæknirými þar sem control-box er staðsett tengt hússtjórnarkerfi.

SANDFANGSBRUNNUR FRJÁLSÍÞ. MEÐ VATNSLÁS

LOK

FLOTKARMUR K=20.50 SJÁ LÖÐART.

1000

ÞÉTTIHRINGUR

Ø250PVC MANNHELD RIST

ÞÉTTIHRINGUR

FRÁRENNSLI

INNRENNSLI

K=17,90

Ø160 PEH RÖR

Ø250 PEH RÖR

Ø250 PVC FEST VIÐ BRUNN MEÐ KLEMMUM

SANDFANG 1000

VATNSYFIRBORÐ

SANDFANGSBRUNNUR PLAN MEÐ VATNSLÁS

SNIÐ A 1:20 P1-5

NIÐURFALLSRIST MÞJ 100

Ø160-PVC

DN240-PLAST

LOK

FLOTKARMUR K=20.50 SJÁ LÖÐART.

1000

ÞÉTTIHRINGUR

MANNHELD RIST

ÞÉTTIHRINGUR

FRÁRENNSLI

INNRENNSLI

K=17,55

Ø250 PEH RÖR

Ø250PVC

Ø250 PVC FEST VIÐ BRUNN MEÐ KLEMMUM

SANDFANG 1000

VATNSYFIRBORÐ

KAPLAKRIKI

2h

1h

0h

Stíka

Frjálsíþróttahús

A

B

C

D

D

E

Samþykkt þann

18 DEC 2008

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði f.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

F	16.12.08	Breyting á dælukerfi vegna eldri byggingar	KMJ/SÁS
E	22.07.08	Auka dælubrunnur	KMJ/SÁS
D	14.12.07	Breyting á sniði F + ný snið sett inn (ský)	KMJ/SÁS
C	07.12.07	Innsettur sandfangsbrunnur	KMJ/SÁS
B	23.11.07	Kötum breytt í dælugryfju	KMJ/SÁS
A	12.11.07	Breyting á dælugryfju	KMJ/SÁS
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899

vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar: Sveinn Áki Sverrisson Kt: 230855 5609

Verkheiti: KAPLAKRIKI HAFNARFIRÐI

Verkhluti: Lagnir Grunnlagnir Snið og deili

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Síða
KMJ	KMJ	SÁS	1:20	/ A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
19.02.07	06811	P011	F

V:\2006\06811\06811-Kaplakriki-FH\Sheets\La06811-P1-Skýringar-Snið-deili.dwg