


Tilvísanir:
 Sjá skýringar á teikningu P-00
 Sjá grunnlagir á teikningu P-10
 Sjá grunnmyndir lagna á teikningum P-11, P-13, P-15 og P-17
 Sjá kerfismyndir lagna á teikningum P-12, P-14, P-16 og P-18
 Sjá yfirlitsmynd hitalagna P-20
 Sjá yfirlitsmynd neysluvatnslagna P-21
 Sjá kerfismynd skólplagna P-22
 Sjá ofnatöflur og tengimynd á teikningu P-23

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á
 LÖGNUM ERU INNAMÁL

FYRIR REHAU
 NEYSLUVATNSLAGNIR
 GILDIR:
 DN12=16X2,2
 DN15=20X2,8
 DN20=25X3,5
 DN25=32X4,4
 DN32=40X5,5
 DN40=50X6,9
 DN50=63X8,6



Gísli Gíslason
 Kt. 16 3357-4809

HANNAÐ	TEKNAÐ	MIKY	VERNR. NR.
SH	SH	1:50	V-06-01
SAMB.	SKOÐ.	L-11 GND	TEKNA. NR.
Jón Loft Sigurðsson, 190558-1959	DAGR.	19.06.2006	P-18

BJARKAVELLIR 5- HÚS A, HAFNARFIRÐI
 BYGGINGAFÉLAG NÁMSMANNA
 LAGNIR
 NEYSLUVATN, HITI OG FRÁRENNSLI
 KERFISMYND 4 HÆÐ

VÍÐSJA
 VERKFRÆÐISTOFA FRV
 SKOLAVÖRUBÚSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
 Sími: 561 9040 og 561 9043, Fax: 561 9044
 Netfang: vidsja@ak3.is
 www.ak3.is