Samþykkt þann 07. JÚN 2021
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

## SKÝRINGAR

Almennar skýringar sjá teikningu L0 000 og L0 001

Nýjar svalir

0204 Svalir 21,0 m²

0224 Svalir 21,0 m²

0209 Einstaklingsrými 21,5 m²

0212a Eldhús 9,9 m²

0212 Matsalur 89,2 m²

0212b Setustofa (24,0 m²)

0213 Þvottahús/skolræsting 18,7 m²

0210 Einstaklingsrými 21,5 m²

0211 Einstaklingsrými 21,5 m²

0210-a V.s 6,5 m²

0211-a V.s 6,5 m²

0203 Svalir 17,4

0223 Svalir 17,4

0217 Svalastofa 13,7 m²

0218 Gangur 102,0 m²

0204-a V.s. 6,5 m²

0214 Starfsmenn 23,5 m²

0221 Lyfta 4,9 m²

0201 Stigahús 30,7 m²

0220 Stigahús 30,7 m²

0203 Einstaklingsrými 21,5 m²

Brunaeinangrun EI60(a-b)a

0203-a V.s 6,5 m²

0202 Einstaklingsrými 21,5 m²

0202-a V.s 6,5 m²

0201-a V.s 6,5 m²

0201 Einstaklingsrými 21,5 m²

0219 Gangur 10,04

0215 V. Kjallari 3,3 m²

Útsogsblásari fyrir 1 hæð
Kerfi 360.13-JV501
230 l/s 250 Pa

Útsogsblásari fyrir 2 hæð
Kerfi 360.21-JV502
252 l/s 200 Pa

-MR 204 -MR 205 -MR 206 -MR 207 -MR 210 -MR 209 -MR 208 -MR 220

BRS -SZ 206 BRS -SZ 207 BRS -SZ 208 BRS -SZ 209 BRS -SZ 210 BRS -SZ 211 BRS -SZ 212 BRS -SZ 213 BRS -SZ 214 BRS -SZ 215

SF 206 -15l/s SF 207 -15l/s SF 208 -15l/s SF 209 -15l/s SF 210 -13l/s SF 211 -13l/s SF 212 -13l/s SF 221 -40l/s SF 222 -50l/s

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ÚTI ARKITEKTAR
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
Kt.: 021256 7579

| Útg. | Dags. | Skýring | Hannað/Yfirfarið |
|---|---|---|---|

VSB VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 8800
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdrátta

Áritun hönnunarstjóra

Áritun sérhönnuðar
Þorgeir J Kjartansson
Kt: 100271 5169 - thorgeir@vsb.is

Verkheiti
SÓLVANGSVEGUR 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Verkhluti
Loftræsing
2.hæð
Grunnmynd 2

| Hannað | Teiknað | Yfirfarið | Kvarði | | Síða |
|---|---|---|---|---|---|
| ÞJK | ÞJK | JGR | 1:50 | / A1 | - |
| Dags. | | Verkefni | Teikning | | Útgáfa |
| 31.03.2021 | | 18106 | L1 022 | | - |

V:\2018\18106 Sólvangur - edit\T-Teikningar\T2-Project_Navigator\18106 - Sólvangur Gamli\Sheets\Lo\18106-L1 022 -.dwg