


HÖNNUNARFORSENDUR:


 BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 441/1998
 DS 428
 DS 447

UM ER AÐ RÆÐA ENDURBÆTUR Á LOFTRÆSINGU HEILSUGÆSLUNNAR SÓLVANGI. BREYTA Á LOFTRÆSINGU SEM FYRIR ER Í HÚSINU SAMANBER TEIKNINGAR VERKFRÆÐISTOFUNNAR VATNASKIL NR. 8316 -01 TIL -21 OG SETJA UPP NÝJA SAMSTÆÐU.

SKAMMSTAFANIR:

 IB INNBLÁSARI
 ÚB ÚTSOGSBLÁSARI
 LS LOFTSÍA
 SV SÍUVAKT
 SP SPJALDLOKA
 LM LOKUMÓTOR
 FL FLÆÐILOKA
 RL REYKLOKA
 ST STILLILOKA
 GL GAUMLÚGA
 RE REGLIR
 LH LOFTHITARI
 LK LOFTKÆLIR
 RK RAKATÆKI
 HG HLJÓÐGILDRA
 HN HITANEMI
 HS HITASTILLIR
 BV BLÁSARAVAKT
 FV FROSTVÖRN
 IR INNTAKSRIST
 ÚR ÚTKASTRIST


1 KASTHÁFUR DN400 KLÆDDUR MEÐ ALUZINK



2 INNTAKSHÁFUR DN500 KLÆDDUR MEÐ ALUZINK

STOKKAR OG TENGISTYKKI:

KANTAÐA LOFTSTOKKA OG TENGISTYKKI SKAL SMÍÐA ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLPLÖTUM. ALLAR HLÍÐAR SKAL STYRKJA MEÐ KROSSBROTI. SAMSETNING STOKKA SKAL VERA MEÐ VERKSMÍÐJUFAMLEIDDUM FLÖNGSUM MEÐ BOLTUÐUM HORNSTYKKJUM OG ÞÉTTIBORÐUM. KRAPPAR VINKILBEYGJUR SKULU VERA MEÐ STÝRIBLÖÐUM OG RADÍUSBEYGJUR MEÐ LEIÐIBLÖÐUM EF ÞARF.

SÍVALIR STOKKAR SKULU VERA VERKSMÍÐJUFAMLEIDDIR SPIRALVALSAÐIR ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLPLÖTUM. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR SAMA EFNIS OG STOKKAR MEÐ SMÍÐAMÁL SAMKVÆMT DS 1105.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR SAMA EFNIS OG STOKKAR MEÐ SMÍÐAMÁL SAMKVÆMT DS 1105.

INNBLÁSTURSTOKKAR SKULU MINNST UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK B OG ÚTSOGSSTOKKAR ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. DS 447 (VVS-AMA 72).

EFNISPYKKTIR STOKKA:

KANTADIR (mm)	EFNISPYKKT (mm)	SÍVALIR (mm)	EFNISPYKKT (mm)
≤ 400	0,60	≤ 250	0,50
401-750	0,80	250-500	0,60
751-1400	1,00	501-800	0,80
1401-2200	1,25		
2201-2500	1,50		
>2500	1,50+SÉRSTYRKING		

FESTINGAR:


KANTADIR STOKKAR SKULU HVÍLA Á ÁFÖSTUM EDA UNDIRLIGGJANDI VINKLUM EDA BRAUTUM. FESTINGAR Á SÍVÖLUM STOKKUM SKULU VERA MEÐ FLATJÁRNBAULUM EDA SAMSVARANDI. STOKKAR SKULU HENGDIR UPP MEÐ SNITTTEINUM OG FESTIR Í STEYPU EDA BURÐARGRIND VEGGA OG LOFTA Á 1. HÆÐ, Í ÞAKRÝMI SKAL FESTA STOKKA Í LOFTAPLÖTUM. SLÁTA SKAL HLJÓÐBURÐ OG VÍBRÍNG FRÁ BURÐARVIRKI MEÐ GÚMMÍ FESTINGUM. ALLIR HLUTAR UPPHENGJA SKULU VERA ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLI EDA GRUNNMÁLAÐAR. MESTA FJARLEGGÐ MILLI UPPHENGJA ER 2 m.

LOKUR:

STILLILOKUR SKULU VERA ÚR ÁLI EDA GALVANHÚÐUÐUM STÁLI. LOKUR SKULU VERA MEÐ LÆSANLEGUM STILLIARMI MEÐ STÖÐUVÍSI. ÞÉTTLEIKI Á STILLILOKUM SKAL VERA SAMKVÆMT ÞÉTTLEIKAFLOKKI 3 SAMKVÆMT DS 447.

LOFTHITARAR:

LOFTHITARAR SKULU VERA FYRIR VATN MEÐ ÞRÝSTIÐOL 1000 kPa. HITARAR SKULU FRAMLEIDDIR ÚR VERKSMÍÐJUFAMLEIDDUM EININGUM ÚR EIRRÖRUM MEÐ HITAPYNNUM ÚR ÁLI. HITARAR SKULU VERA Í KASSA ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLI OG ÞANNIG FRÁGENGIR AÐ LOFT STREYMI EKKI FRAMHJÁ HITAFLETI. HITARAR SKULU UPPSETTIR FYRIR MÓTSTREYMI.


HLJÓÐGILDRUR:

KANTAÐAR HLJÓÐGILDRUR SKULU VERA ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLI MEÐ SÖMU EFNISPYKKTIR OG STYRKINGAR OG STOKKAR MEÐ SAMSVARANDI MÁL. HLJÓÐISOGSBAFFLAR SKULU VERA ÚR HARÐPRESSUÐUM STEINULLARPLÖTUM MEÐ ÁLÍMDUM DÚK ÚR NEOPHREN EDA GLERTREJAMOTTU Á ÞEIRRI HLÍÐ SEM SNÝR AÐ LOFTSTRAUMN. SÍVALAR HLJÓÐGILDRUR SKULU VERA MEÐ 50 mm KÁPUINANGRUN KLÆDD AÐ INNAN MEÐ GATAPLÖTUM. UPPGEFIN MÁL ERU INNAN ÞVERMÁL OG LENGD.

LOFTDREIFAR OG VENTLAR:

LOFTDREIFARAR OG VENTLAR SKULU VERA VERKSMÍÐJUFAMLEIDDIR AF STADLADRI GERÐ FRAMLEIDANDA.

DREIFARAR SKULU VERA ÚR ÁLI EDA LÖKKUÐUM STÁLI MEÐ HLJÓÐEINANGRUÐUM ÞRÝSTIBOXUM. HÁMARKSHLJÓÐSTIG FRÁ DREIFURUM ER 35 dB(A) VIÐ UPPGEFIÐ LOFTMAGN.

ÚTSOGSVENTLAR ERU HRINGLAGA, ÚR STÁLI EDA ÁLI, MEÐ KEILU TIL STILLINGAR OG HVÍTLAKKAÐIR. LOFTMÓTSTAÐA SKAL VERA STILLANLEG FRÁ 20 - 70 Pa OG HLJÓÐSTIG UNDIR 35 dB(A) VIÐ UPPGEFIÐ LOFTMAGN OG HÁMARKS MÓTSTÖÐU.

KERFISLÝSING KERFI 2

KERFIÐ ER INNBLÁSTURS- OG ÚTSOGSKERFI FYRIR ÝMIS RÝMI Á 1. HÆÐ. HLUTVERK KERFISINS ER AÐ SJÁ FYRIR LOFTSKIPTUM MEÐ ALMENNRI LOFTRÆSINGU OG AÐ SJÁ FYRIR KÆLINGU. GRUNNUPPHITUN ER MEÐ OFNAKERFI.

LOFTRÆSING ER MEÐ EINI BLÁSARASAMSTÆÐU MEÐ INNBLÆSTRI OG ÚTSOGI, STAÐSETT Í ÞAKRÝMI. ÚTILOFT ER TEKIÐ GEGNUM RIST Á ÞAKI, SÍAD, FORHITAÐ Í VARMANÝTI OG BLÁSÍÐ GEGNUM HLJÓÐGILDRUR, EFTIRHITARA, OG INN Í RÝMI GEGNUM DREIFARA. ÚTSOG ER GEGNUM DREIFARA, LOFT ER SÍAD, LEITT Í GEGNUM VARMANÝTI OG BLÁSÍÐ ÚT UM RIST Í VEGG.

SAMSTÆÐA ER MEÐ STÝRINGU OG HELST VIÐ AÐ HALDA FÖSTU INNBLÁSTURSHITASTIGI (14°C) INN Á STOKKAKERFIÐ.

VIÐ GANGSETNINGU OPNA LOKUMÓTORAR 2SM1 OG 2SM2 FYRIR SPJALDLOKUR 2SP1 OG 2SP2. BLÁSARAR 2IB1, 2ÚB1 OG VARMANÝTIR 2VN1 FARA Í GANG OG VIÐEIGANDI STÝRINGAR.

FORHITUN ER Í VARMANÝTIHJÓLI 2VN1 MEÐ INNBYGGÐUM HRAÐABREYTI 2HV1. SNÚNINGSHRAÐI STJÓRNAST AF STJÓRNSTÖÐ ÞANNIG AÐ HITASTIG SÉ STÖÐUGT Á INNSTILLTU GILDI. VIÐVÖRUN FRÁ ÁLAGS- OG SNÚNINGSVAKT VARMANÝTIS ER TENGD STJÓRNKERFI SEM OG FROSTVÖRN. VIÐ BILUN Í VARMANÝTI STÖÐVAST KERFIÐ, BILUNARLJÓÐ.

EFTIRHITUN ER MEÐ LOFTHITURUM (2LH1-4) MEÐ MÓTORLOKUM (2ML1-4) STJÓRNAST ÞANNIG AÐ HITASTIG VIÐ HITANEMA Í RÝMI SÉ STÖÐUGT Á INNSTILLTU GILDI.

INNBLÁSTUR KÆLIR ÞEGAR ÞÖRF ER Á. KÆLING VIRKAR ÞANNIG AÐ ÞEGAR LOFTHITI VIÐ HITANEMA 2HN3 ER YFIR ÖSKGILDI HÆGIR Á VARMANÝTI OG ÞANNIG LÆKKAR INNBLÁSTURSHITASTIG.

SÍUVAKT 2SÍ1-2 GEFUR VIÐVÖRUN FYRIR VIÐKOMANDI SÍU EF ÞRÝSTIMUNUR FER YFIR STILLT GILDI.

BLÁSARAR ERU VAKTAÐIR ÞANNIG AÐ EF ÞRÝSTIMUNUR YFIR BLÁSARA FER UNDIR STILLT GILDI STÖÐVAST BLÁSARAR. VIÐ ÚTSLÁTT STÖÐVAST KERFI, BILUNARLJÓÐ. EF ÞRÝSTIMUNUR YFIR VARMANÝTI FER YFIR STILLT GILDI FER VARMANÝTIR Á 50% AFKÖST. ENDURSETNING ER SJÁLFVIRK ÞEGAR ÞRÝSTIMUNUR HEFUR HÆKKAD.

EF HITASTIG VIÐ ELDVARNIR FER YFIR 40°C, STÖÐVAST BLÁSARAR 2IB1 OG 2ÚB1, LOKUMÓTORAR 2SM1, 2SM2 VIÐ SPJALDLOKUR 2SP1, 2SP2 LOKAST, BILUNARLJÓÐ.

VIÐ BÖÐ FRÁ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI STÖÐVAST BLÁSARAR OG ALLAR LOKUR LOKAST.




















STJÓRNATAFLA OG STJÓRNÖLVA ÁSAMT TILHEYRANDI BÚNAÐI FYRIR SAMSTÆÐU SKULU VERA SAMHÆFÐ OG FYLGJA SAMSTÆÐU.

SAMSTÆÐUR SKULU GETA BREYTT LOFTMAGNI OG HITASTIGI EFTIR KLUKKU OG DAGATALI.

ALLAR VIÐVARANIR TENGJAST STJÓRNÖLVI, VIÐ BILUN EDA GANGTRUFLUN KVIKNAR LJÓÐ OG TEXTI Á STJÓRNÖLVI SÝNIR EDLI BILUNAR.


SÓLVANGSVEGUR 2


TÁKN Á TEIKNINGUM :

-  HITAMÆLIR
-  LOKI (OPINN)
-  LOKI (LOKAÐUR)
-  STILLILOKI
-  RAFDRIFINN MÓTORLOKI
-  TENGING Í FRÁRENNSLI
-  ÞVERSNID Í INNBLÁSTURSTOKK
-  ÞVERSNID Í ÚTSOGSSTOKK
-  INNBLÁSTUR AA= KERFIS NR., BB= NR., xxx = LOFTMAGN 1/5
-  ÚTSOG AA= KERFIS NR., BB= NR., xxx = LOFTMAGN 1/5
-  LOKA
-  BRUNALOKA
-  LOFHITARI
-  LOFTKÆLIR
-  RAKATÆKI
-  HLJÓÐGILDRA
-  LOFTSÍA
-  BLÁSARI
-  LOFTBIL UNDIR HURÐ

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Sambykkt þarfi
19 JUL 2010
K. Sigurður Steinar Jónsson

 ÁRITUN AÐALHÖNDLADAR:  27.07.2010

3			
BR.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

SÓLVANGSVEGUR 2 HAFNARFJÓRÐUR
HEILSUGÆSLAN SÓLVANGUR

LOFTRÆSIKERFI
AFSTÖÐUMYND
ALMENNAR SKÝRINGAR, KERFISLÝSING

SAMBÝKKT
HÖNNUÐUR DPJ david@ferill.is
YFIRFARID DAG 08.07.10
DAGS. ÚTG. 08.07.10
DAGS. BREYT.
VERKNR. 10043
VERKID. 5
TEIKN. NR. 01
BREYT.

Ferill ehf Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 200 Fax: 575 201 www.ferill.is