Samþykkt þann
27 MARS 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

NORÐURHELLA 5 HAFNARFIRÐI
FRÁRENNSLISLAGNIR 1. HÆÐAR OG LAGNIR Í JÖRÐ
GRUNNMYND 1 : 50

N

Ø100 PVC 10 ‰
19,76
ÞN Ø70
19,90
19,90
ÞN Ø70
Ø100 PVC 10 ‰
ÞN Ø70
19,78

Ø100 PVC 10 ‰

LR:Vélræn loftræsing
upp úr þaki.
Afköst: 2 loftskipti á klst

GK = 20,30

FP Ø70
19,76
Starfsm.aðstaða,
kaffistofa.
EV 40/50
19,29
LR
Ø100
HL
32/40
GN
70/70
WC
VS
100/100
FP Ø100
19,42
SV
40/50
GN
70/70
Ræstiklefi

FP Ø70
19,76
Starfsm.aðstaða,
kaffistofa.
EV 40/50
LR
Ø100
HL
32/40
GN
70/70
WC
VS
100/100
FP Ø100
19,42
SV
40/50
GN
70/70
Ræstiklefi

19,30
19,26
Inntaksrými
undir stiga
19,73
GN HV
70/70
Inntak f. rafmagn
og síma.
Lagnainntak fyrir
heitt og kalt vatn.

Ø100 PVC 70 ‰

LR:Vélræn loftræsing
upp úr þaki.
Afköst: 2 loftskipti á klst

GK = 20,30

19,00
19,48
18,95
19,60
ÞN Ø70
ÞN Ø70
ÞN Ø70
19,62
Ø100 PVC 10 ‰
19,48
19,48
19,47
Ø100 PVC 10 ‰

Ø100 PVC 40 ‰
Ø100 PVC 40 ‰
Ø63 PEH kalt vatn í Ø100 mm hlífðarrör
Ø63 PEH frá HV

Ø100 PVC 40 ‰
Ø100 PVC 40 ‰
Ø63 PEH kalt vatn í Ø100 mm hlífðarrör
Ø63 PEH frá HV

Tengingar við lóðarmörk

Fr.BR. Ø 600
Tk 17,20
17,20/17,80
Fs.BR. Ø 600
Tk16,80
16,80/17,26
17,80
17,26
Fr:17,20
Fs:16,80
Ø63 PE100
LM
LM
LM
520
519

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
15/5 2007

Við hönnun byggingarinnar er ekki gert ráð fyrir að þar fari fram starfsemi,sem þarfnast mengunarvarna í fráveitu. Komi til slíkrar starfsemi í húsnæðinu verði búnaði í samræmi við það komið fyrir í samráði við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.

Gerð, umfang og staðsetning búnaðarins fer eftir því hver starfsemin er.

10/5 07

Breytt: 1. maí '07 v/málabreyt. á grunnmynd

VERKFRÆÐISTOFA HALLDÓRS HANNESSONAR S.5654355
GUNNARSSUNDI 10 HAFNARFIRÐI

Norðurhella 5 Hafnarfirði
Frárennslislagnir.
Grunnmynd 1. hæðar og lagnir í jörð.

Mkv.	1:50
Reiknað	H H
Teiknað	HH
Kt. hönnuðar:	141139-2159
Breytt:	

Verk: Norðurhella 5 | Teikn.nr.: 2.01 | Dags.: 27. feb. 2007