Samþykkt þann
09 APR 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Veggrist í um 400mm frá loftplötu

Útsogsstokkur Ø125 endar um 300mm frá gólfi

5750

720

HB1
Hitablásari ~10kW

RY2

Ø250 ryðfrír stokkur niður í neðra rými
einangraður með td. Armaflex 9mm og
klæddur með ryðfrírri kápu milli platna.

4830

6800

8000

RI2

4750

Ø250 ryðfrír stokkur niður í neðra votrými
Einangraður með td. Armaflex 9mm og
klæddur með ryðfrírri kápumilli platna.
Stokkur endar við loft votrýmis

E
26.03

720

ø125 ryðfrír stokkur niður í neðra dælurými
Einangraður með td. Armaflex 9mm og
klæddur með ryðfrírri kápumilli platna.
Stokkur endar í um 500mm frá botni dælurýmis

7600

RI2

2650

BÚ1

Ø315x12,1 PEH
Vothreinsibúnaður
Vatnsdæla

Ø315 ryðfrír

Stjórnskápur

RY2

RY1

Dren

Ristarkassi úr áli

RY1

Stokkur niður í eldri dælupró
fjarlægður og gati í gólfi lokað

RI2

Að þró 200

HB1 Hitablásari ~10kW

Dren

RY1

RY1

Gat Ø125mm
400mm frá gólfi

Gat Ø125mm
400mm frá lofti

RY2

Að þró 200

RI1

Að þró 200

NH1SR

RI1

RI1

BÚ2

RÚ1

SNYRTING
STURTA

STARFSMENN

RI3

RY2

E

BÚNAÐUR ER TIL STAÐAR

Móttekið: 15.K
Samþ.: AÓ

GRUNNMYND EFRI HÆÐAR

Kvarði 1:50

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm

Útg.	Dags.	Breyting	Ha.	Yf.	Sp.
A	2008-02-15	VERKTEIKNING	NA	KÞH	ÓE

HAFNARFJARÐARBÆR
FRÁVEITA HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 11
220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI: 585 5685
FAX: 585 5639

DÆLUSTÖÐ, ÓSEYRARBRAUT
BREYTINGAR
LOFTRÆSING
GRUNNMYND EFRI HÆÐAR

Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf.
Ármúla 4, 108 Reykjavík. – Kt.: 611276-0289
Sími: 569 5000 – Fax: 569 5010 – Veffang: www.vst.is

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Mkv.:
NH	NH/ÁFV	KÞH	1:50

Samþykkt: Eh. [illegible] (Útgáfa: B) Kt.: 2101117120

Tölvuskrá: K:\2003.02\07\08-Óseyri-Br\teikn\Loftræsing\26.01.dwg
Blaðstærð: A1

Dags.: OKT 2007
Nr.: 2003.0207 26.01 A

© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA