



**GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR**

ELDRI LAGNIR: TEIKNING 94.222 52.02

**SKÝRINGAR:**

Allar fráveitulagnir skulu vera 110mm plastlagnir með 10% halla. Lagnir í fyllingu mega vera PVC pípur með gúmmíþéttingu á samskeytum. Gólfniðurföll G2 skulu vera með 110mm stút niður.



A	2008-02-15	VERKTEIKNING	NH	KKH	ÖE
Ótg.	Dags.	Breyting	Ha.	Yf.	Sp.
<b>HAFNARFJÁRDARBÆR</b> FRÁVEITA HAFNARFJÁRDAR STRANDGÖTJU 11 220 HAFNARFJÁRDUR Sími: 585 5665 Faxi: 585 5839					
<b>DÆLUSTÖÐ, ÓSEYRARBRAUT</b> BREYTINGAR FRÁVEITULAGNIR GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR					
<b>VST Verkræðistofa</b> Sigurðar Thoroddsen hf. Almúla 4, 108 Reykjavík - Tel: 611216-0289 Sími: 589 5000 - Fax: 589 5010 - Netfang: www.vst.is					
Hannað:	GP6/NH	Teiknað:	NH/SCH	Yfirfarið:	Mkv:
Samþykkt:					1:50
Töluskrá:	K:\2003.02\07\08-Oseyri-Br\teikn\lagn\OS-25.01.dwg		Bláskrá:		A1
Dag:	OKTÓBER 2007	Nr:	2003.0207	25.01	A