

OFNASKRÁ

Ofnar skulu vera vottadr af Rannsóknarstofnun Byggingarfræðis samkvæmt ÍST EN-442									
Staðfesta skal á staðnum með mælingum, hvort stærð valdra ofna passi undir glugga, áður en ofnar eru pantadr.									
Ofnar delta-t=40°C Ofnatengi = 10mm									
númer	rými	wött/klst	ofnategund	ath.	festing	stútar	ofnloki	tala	stílli- fjöldi
001	Hjálageymsla	1033	P21-600/1000		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
002	Hjálageymsla	516	P21-600/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
003	Hjálageymsla	2243	P21-600/1600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
004	Geymslugangur	826	P21-600/800		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
005	Geymsla 0017	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
006	Geymsla 0016	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
007	Geymsla 0015	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
008	Geymsla 0014	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
009	Geymsla 0039	900	P21-600/1000		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
010	Geymsla 0032	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
011	Geymsla 0031	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
012	Geymslugangur	826	P21-600/800		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
013	Geymsla 0030	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
014	Geymsla 0028	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
015	Geymslugangur	540	P21-600/800		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
016	Geymsla 0022	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
017	Geymsla 0021	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
018	Geymsla 0020	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
019	Geymsla 0019	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
020	Geymsla 0018	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
021	Geymsla 0012	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
022	Geymsla 0011	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
023	Geymsla 0010	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
024	Geymsla 0009	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
025	Geymsla 0008	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
026	Geymslugangur	826	P21-600/800		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
027	Geymsla 0001	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
028	Geymsla 0002	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
029	Geymsla 0003	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
030	Geymsla 0004	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
031	Geymsla 0005	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
032	Geymsla 0006	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
033	Geymsla 0007	379	P11-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
034	Brunaslúsa	587	P11-600/800		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
035	Sameign / lyfta	1446	P21-600/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
036	Stígahús	1446	P21-600/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1

Ofnar skulu vera vottadr af Rannsóknarstofnun Byggingarfræðis samkvæmt ÍST EN-442									
Staðfesta skal á staðnum með mælingum, hvort stærð valdra ofna passi undir glugga, áður en ofnar eru pantadr.									
Ofnar delta-t=40°C Ofnatengi = 10mm									
númer	rými	wött/klst	ofnategund	ath.	festing	stútar	ofnloki	tala	stílli- fjöldi
301	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
302	Bað	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
303	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
304	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
305	Stofa	2279	P21-400/3000		Veggf	A+B+C+D	foxakt	5	1
306	Eldhús	1519	P21-400/2000		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
307	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
308	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
309	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
310	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
311	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	foxakt	4	1
312	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
313	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
314	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	foxakt	4	1
315	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
316	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
317	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
318	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
319	Eldhús	1519	P21-400/2000		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
320	Stofa	2279	P21-400/3000		Veggf	A+B+C+D	foxakt	5	1
321	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
322	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
323	Bað	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
324	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
325	Sameign / lyfta	1446	P21-600/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
326	Stígahús	723	P21-600/700		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1

Ofnar skulu vera vottadr af Rannsóknarstofnun Byggingarfræðis samkvæmt ÍST EN-442									
Staðfesta skal á staðnum með mælingum, hvort stærð valdra ofna passi undir glugga, áður en ofnar eru pantadr.									
Ofnar delta-t=40°C Ofnatengi = 10mm									
númer	rými	wött/klst	ofnategund	ath.	festing	stútar	ofnloki	tala	stílli- fjöldi
601	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
602	Bað	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
603	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
604	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
605	Stofa	2279	P21-400/3000		Veggf	A+B+C+D	foxakt	5	1
606	Eldhús	1519	P21-400/2000		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
607	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
608	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
609	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
610	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
611	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	foxakt	4	1
612	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
613	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
614	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	foxakt	4	1
615	Stofa	1980	P21-400/2200		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
616	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
617	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
618	Þvottur	316	P11-500/500		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
619	Eldhús	1519	P21-400/2000		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
620	Stofa	2279	P21-400/3000		Veggf	A+B+C+D	foxakt	5	1
621	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
622	Herbergi	810	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
623	Bað	540	P21-600/600		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
624	Herbergi	884	P11-500/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1
625	Sameign / lyfta	1446	P21-600/1400		Veggf	A+B+C+D	RTL	-	1

Byggingarfræðisráðgjafi
 22. AUG. 2005

Breytingar		DREKAVELLIR 18 HF -
Nr.	Dags. Nafn	
		Verkfæðistofa Þráinn & Benedikt
		Laugavegi 178, 105 Rvk.
		Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
		Netfang: verkfaedistofa@verkfraedistofa.is
		Fjölþýlishús
		Ofnaskrá