



Táknar að gat komi í sökkul. Almenn merking gata: NB þýðir kóta á neðri brún gats. EF=efri brún. Hæð og breidd eru almennt gefin, ella skulu götin vera 300mm breið og 400mm há. Kríngum göt komi 2K12

**GRUNDUN**

Sökkjar steypist á malarpúða og skal efri brún sökkla vera 120mm neðar en loka hæð gólfplötu. Nota skal burðarhæfa, frostþolna mól. Mesta steinastæð skal vera 1/3 af lagþykkt. Fylling skal bleytt, þannig að hámarksþjöppun nást. E2>1200 - E2/E1<2.2. Þjöppun skal vera sambærileg 5 tn vibróvaltare sem ektó er yfir max 400mm lag, 6 sinnum. Hámarksrag frá sökkjum er <0.36 MPa. Sjá deili á teikningu BD1-BD2 og BD3

**STEYPA OG JÁRN**

Steypa í sökkla og plötur: C30  
 Járn: Ks40 (skrímörk>400MPa).  
 Alls staðar komi 2K12 í neðri og efri brún sökkla, heil fyrir horn. Skeytillengdir járna, nema annað sé tekið fram:

Þvermál	Skeytillengdir
d8	400
d10	400
d12	480
d16	640

Byggingafráttíð Hafnarjarðar  
 Afgreitt þann  
 18. AUG. 2005

	<b>Verkfæðistofan Höfn</b> Bólholti 6, 805 Besslaströnd	MÖHELLA ehf. 12.08.05	MÖHELLA 4e Hfr
	Stjórnun: Þorsteinnsson Byggingafræðingur: Kt. 20045-2379 Beveidk. Gr. 12/05	1:50 1:10	Sökkjar Snúð, Deili