Greinatafla TG DRÖG

TN-C-S

Stofn
230V 50A

-Q1 NEOZED 63 A — 10q — 10q — -F1 63 A / 30 mA — N

-F1.1	50 A	-X1	1	°16 mm 3 X 1,5q	Ljós
-F1.2	10 A	-X1	2	°16 mm 3 X 1,5q	Herbergi, anddyri.
-F1.3	10 A	-X1	3	°16 mm 3 X 1,5q	Hjónaherbergi, gangur, bað.
-F1.4	10 A	-X1	4	°16 mm 3 X 1,5q	Sjónvarpsherbergi, klósett
-F1.5	10 A	-X1	5	°16 mm 3 X 1,5q	Tenglar í eldhúsi.
-F1.6	10 A	-X1	6	°16 mm 3 X 1,5q	Stofa.
-F1.7	25 A	-X1	7	°20 mm 3 X 4q	Eldavél
-F1.8	16 A	-X1	8	°16 mm 3 X 1,5q	Örbylgjuofn
-F1.9	16 A	-X1	9	°16 mm 3 X 1,5q	Uppþvottavél
-F1.10	10 A	-X1	10	°16 mm 3 X 1,5q	Bílskúr, geymsla
-F1.11	16 A	-X1	11	°16 mm 3 X 1,5q	Þvottavél
-F1.12	16 A	-X1	12	°16 mm 3 X 1,5q	Þurrkari
-F1.13	10 A	-X1	13	°16 mm 3 X 1,5q	Smáspennuskápur.

PEN — 10q — 10q

SÖKKULSKAUT
Tengikassi ca. 20x20x10cm
Tenging sökkulskauti
ekki málsett

6q 6q

VATNSVEITA — HITAVEITA — HITAVEITA

Spennujöfnun í baðherbergi — Spennujöfnun í baðherbergi

Steypujárn neðst í sökkli
tengd með tveim klemmum
eða rafsoðin saman

FRV Félag ráðgjafaverkfræðinga

BREYTING A DAGS: | BREYTING B DAGS: | BREYTING C DAGS: | BREYTING D DAGS:

MÆLISTOKKUR 0 5 10 15 20 25 30 cm

MÆLIKVARÐI ENGINN

TEIKNAÐ SER | YFIRF. RTS | TÖLVUHEITI 81-1190 . DWG

SAMÞYKKT kt. 091255-2789

VERKHEITI SKÚLASKEIÐ 4, HAFNARFJÖRÐUR

VERKHLUTI EINLÍNUMYND GREINATAFLA

HANNAÐ RTS

RAFTÆKNISTOFAN
GRENSÁSVEGUR 3 ◦ 108 REYKJAVÍK
SÍMI 520 9900 ◦ FAX: 520 9901

TEIKNING NR. 81-1190-1-004

DAGS 22.09.2001 | BREYT.