



Lykilmynd

Lagnir Kjallara, Grunnmynd 1:50

**Hitilagnir Skýringar**

Hitilagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skruftöfum tengiskjújum samsvarendi DIN 2440.  
Frágangur lagna skal vera samkv. gjaldandi reglugerðum. Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
Fjarlægð á milli festinga  
Notamál Fjarlægð  
15-32 mm 2,5 m  
40-50 mm 3,0 m  
Eitangra skal lagnir með 20mm gjúlar höllum.  
Á alla öfna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitíð og loftbrútur.  
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bar og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

**Neyslutagnir Skýringar**

Neyslutagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite pipe SDR 7.4 frá Aquatherm og SHT-PB frá Aquatherm.  
Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð afhinsis svo og IST-67 og DS-439.  
Festa skal lagnir með viðvokendum festingum.  
Mesta fjarlægð á milli festinga  
Notamál Fjarlægð  
20 mm 85 sm  
25 mm 95 sm  
32 mm 110 sm  
40 mm 125 sm  
50 mm 145 sm  
63 mm 165 sm  
Eitangra skal lagnir með ádrageisangrun.  
Lóðrættar stofnlagnir eru huldar með eiddvarnarkövu.

**Fráveitilagnir Skýringar**

Fráveitilagnir innanhús skulu vera úr stöpujúrm. Pípur skal setja saman með múlfum úr ryðfrú stál og með þéttingu úr gúmmi. Allt efri skal vera samsvarendi að gerð og gæðum.  
Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengiskjújum.  
Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðrættar lagnir.

Ulgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kl. 160951-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9951 Netfang: sveinb@simnet.is		Staður <b>Dalsás 4 Hafnarfirði</b> Skýring <b>Lagnir Kjallara</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr. / Teiknr.
<i>[Signature]</i>	1:50	12.02.13	08-12 / 2-03