



Almennar Skýringar

Allar pípur eru 16mm og vir 1.5mm² nema annað komi fram & telkningu. Heðin rofa frá fullfrágegnu gólf eru 1100 mm nema annað komi fram & telkningu. Heð rafmagns og annara smáspennutengla frá fullfrágegnu gólf er 200 mm nema annað komi fram & telkningu. Æll mál eru gefin upp i millimetrum og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf eða vegg. Málsett er í miðja dós eða á miðri dós að fullfrágegnum vegg eða gólf. Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð á loftum eða veggjum skal hafa a.m.k 3 cm á milli röra þannig að steypa getur runnlið niður & milli. Greinhar eru ekki syndar í blum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi T.1.-GR-1 er tafla T1 grein númer 1. Til snertispennuvarna skal belta nállun og lekastraumsrafavörn. Málhluta lagna, tækja, lampa og rafþánaðar skal jarðbinda vandlega. Málstraumur rofa og tengla skal vera mynnst 10A. Spennujafna skal pípukerfi fyrir heitavatnslögn, kaldavatnslögn og returilögn skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hán uppfylla kröfur rafveltunnar. Æll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðsteðum & staðnum og eftir sérteikningum.

S = Síml
 L = Loftmet
 D = Dyrasíml
 SL1 = Tafla syrir síma og loftnet
 Annað eftir reglugerð Ó.R. um almennar rafagnir

Dæmi um sökkulskaut