

GRUNNMYND 1 HÆÐ
M1 100

Samþykkt þann
26 JUL 2013
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Reykjavíkurvegur 60, 220 Hafnarfjörður
Húsið er upprunalega teiknað af Guðna Þórðarsyni árið 1978
Utveggr byggingar eru staðsteyptir þykkir ójárnbentir veggir Milligölf eru staðsteyptar bentar plötur Þak er spennþak

Byggingin er ur járnbentri steinsteypu, sja upprunalegar teikningar frá Guðna Þórðarsyni varðandi lýsingu á byggingunni, þ á m kólnunartölur, brúðarveggjum, plötum, þaki og einangrun

Byggingin hefur verið í notkun sem veitingarhús og banki

Notkun verður í flokki 2 um veitingastaði og mesti fjöldi gesta verður 30 manns

Brunavarnartexti a teikningu A1

Breytingar á husnæði

Heildarstærð einingar breytist ekki
Unnið er með ferskt hráefni og er því ekki eiginlegur lagar til staðar fyrir hráefnið
Sorggeymsla er við vestrhlið huss

Kótar eru í hæðarkerfi Reykjavíkurborgar

Málsetningar a teikningum eru í mm

Brunavarnir
Brunahönnun þessi er gerð af VSI Öryggishönnun og ráðgjöf í júlí 2013, verk 13-141 Verkið nær til veitingastaðar a hluta jarðhæðar a Reykjavíkurvegi 60 62, Hafnarfirði. Byggingin er tvær hæðir og kjallari með steypt burðarvirki. Veitingastaðnum fylgir rými í kjallara sem er óbreytt.
Hönnun þessi byggist á byggingarreglugerð nr 112/2012 með síðari breytingum þ m t reglugerð nr 350/2013

Notkunarskilmálar
Rekstrareiningin er í notkunarflokki 2 Þar er veitingastaður (nu sushi, aður pizza staður)
Hamark leyfilegur folkskjöldi er < 50 manns og skal þetta tekið fram a skilti ur varanlegu eini við anddyri

Brunahöfnun og burðarvirki
Rekstrareiningin verður tvö brunahöfn eit a hvort hæð. Fyrsta hæð er 155 m² og kjallari 110 m². Umlykandi veggir eru Ei60 og hurúð að sameiginlegum flötaleiðum
Stigahús skal uppfylla kröfur fyrir, stíghaus 1" þ e spjallstætt brunahöfn, a m k. Ei 60 með a m k. E30CSa. Sameiginlegt anddyri skal vera ser brunahöfn a m k. Ei60 Hurúð að sameiginlegum flötaleiðum skulu vera a m k. E30E30CSa
Í kjallara eru geymslur, vs og kaffistofa starfstofa (óbreytt en aður kallað eldhús) en hringstigi a milli hæða Hann er hlúð af brunahöfni hæðar. Hurúð að kjallara skal vera a m k. Ei 30CSa
Hér er um eldri byggingu að ræða og gert ráð fyrir því að burðarvirki uppfylli kröfur náguldandi byggingarreglugerðar

Klæðningar
Klæðningar skulu uppfylla kröfur skv. IST EN 13501
Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki D fl-s1
Upphengd loft verða ur A efnum
Utanhúsklæðningar eru í flokki 1
Roraenangrun skal vera ur óbrennilegum efnum, A2L-s1,d0 Yfir niðurlengdum loftum í byggingum skal nota roraenangrun a m k í flokki BL-s1,d0

Flötaleiðir
Hvergi er lengra en 30 m í utgang eða annað brunahöfn. Lengdir flötaleiða aður en þær skiptast eru <10 m. Fria jarðhæð eru tvær óháðar flötaleiðir og ein um kjallara. Fria kjallara eru tvær flötaleiðir.
Flötahurúð a 1 hæð skulu opnast í flötahúð.
Spjallvirki rennihurúðir í aðalandyri skulu vera tengdar brunavörðunarkerfi. Þær skulu opnast við straumrof eða vera búnar vararamagn þannig að þær geti opnast þó rafmagn fari af hussu. Við straumleysi og brunabóð skulu hurúð opnast og haldast í oppni stöðu þar til viðvörðunarkerfið hefur verið endurstílt. Í næstursillingu ma aftengja þessa virki en í dagsillingu skal hún vera með þessum hætti. Við hurúðar skal auk þess vera neyðarörf til að opna þær utan vinnutíma. Æskilegt er að vararamagn spjallvirka rennihurúða sé vaktið af innbrotakerfi.

Brunavörðun
Í husnæðinu verður víðurkennt brunavörðunarkerfi skv. IST EN 54 og reglum Mannvirkiastofnunar. Kerfið verður lengt víðurkennt vaktistöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitsmynd verður við anddyri. Jafnarbúnaður verður t d rennihurúðir í aðalandyri.

Loftræsikerfi/reyklosun
Loftræsikerfi skulu hönnuð skv. DS 425 og þannig fra þeim gengið að þau rými hvorki brunahöfnun byggingar ne stuðni að útbreðsu eðis og reyks við bruna. Í loftrasum skal vera óbrennilegt efni, A2-s1,d0. Su krafa gildir ekki fyrir loftslur, remar, rafagnir o þ h.
Loftrasir, setlaðar til að fylgja eini fra veitingastaðnum eða öðrum byggingum með starfsemi þar sem stökung matvæla eða sambærileg matseld fer fram, skulu vera með heilsöðnum samsetningum og ganga orofnar ut. Þær skulu vera Ei 30 B-s1,d0 og þannig gerðar að auðvelt sé að hreinsa þær. Þær skulu hafa viðgengandi eldvarnarbúnað og flugildur.
Reyklosun verður um glugga og hurúð.


Slökkvibúnaður
Ekki er krafa um brunastongur.
Í hafi yfir eldavelum skal vera spjallvirkt slökkvikerfi víðurkennt af MVS fyrir slíka notkun. Einnig skal vera hægt að gangsetja kerfið handvirkt.
Slökkvitaeki skv. IST EN 3 skulu vera a baðum hæðum, staðsett skv. leiðbeiningum MVS og eldarnateppi í eldhúsi. Staðsetning slökkvitaekja skal merkt með þar til gerðum skiltum.

Ut- og neyðarlýsing
Ut- og neyðarlýsing skal vera a baðum hæðum í veitingastaðnum. Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við IST EN 1838, IST EN 50171, IST EN 50172, IST 150 og IST EN 60598-2:22. Reikna skal með a m k. 1 lux a flötaleiðum.
Setja skal neyðarlýsingu fyrir utan úthurúðir í flötaleið nema þar sem farið er ut a jafnslettum og onnur lýsing gefur fullnægandi birtu.

Aðkoma slökkviliðs
Aðgangur er að byggingunni er goður götumegin. Gera ma ráð fyrir að viðbragðstími slökkviliðs sé <10 mínútur. Mikilvægt er að starfsfólk þekki og æfi fyrstu viðbrögð við bruna og mottöku slökkviliðs.

Slökkvivatn
Slökkvivatn var reiknað miðað við bruna a 1 hæð og 10-15 mínútna viðbragðstíma slökkviliðs, ut fra reglum MVS og reiknað nauðsynlegt slökkvivatn u þ b 650 ltr/m.

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa
Þjónustusamningar verða gerðir um eftirlit og viðhald a brunavarnabúnaði veitingastaðarinnis (slökkvikerfi í hafi, handvirki slökkvibúnaður, ut- og neyðarlýsing, spjallvirki opnar rennihurúðir í straumleysi). Reykiskynjarar skulu einnig þjónustaðir a m k. aðlega.
Sett skal upp eigið eftirlitskerfi brunavarna fyrir veitingastaðinn í samræmi við gildandi reglugerð. Mikilvægt er að virki viðbragðsáætlanin sé til staðar og æfi regluð.



AFSTÖÐUMYND
M1 500

10.07.2013
HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJÁRDAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gullatorgi 7, 210 Garðabæ
Þóra Óun Lind, þróðuð

09.07.2013
STJÓRNIB HÖFUÐS-URGANGS-REKISIS

Samþykkt

VERKHEITI
Reykjavíkurvegur 60
220 Hafnarfjörður

HEITI TEIKNINGAR
GRUNNMYNDR 1.HÆÐAR
RÝMI 0101

Teikning nr
A1

Dagsetning	Teiknað	Hannað	Kvarði	Tölvuhelti
12 06 13	AB	ESB	1-100	261156-2539