Grunnmynd 2.hæð

M 1:50

Samþykkt þann 02. sep. 2013
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

AÐALHÖNNUÐUR

UTG	DAGS	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN	YFIRF
B1	.03.07.2013	Bæta við skyrngartexta	RJa	APK	BOA
B2	28.08.2013	Bæta við pípustærð	RJa	GG	BOA
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		

SVALIR
Setustofa
Kaffistofa
BRUNASLANGA
Snyrting
STIGI
RÆSTING
Sturta
Fundarherbergi
Vinnurými
0201
GK17,2
0102
Millipallur
Tölvuherb
Skjalageymsla
GK 16,85
OFANLJÓS / REYKLOSUN
PN DN50
B2

TÁKN

- VATNSUDALÖGN
- LOKI
- xxRSxx — ENNILOKI MEÐ RÍSANDI SPINDLI EÐA STÖÐUROFA / BÚNAÐI
- xxSSxx — SPJALDLOKI MEÐ RÍSANDI SPINDLI EÐA STÖÐUROFA / BÚNAÐI
- EINSTREFNUSLOKI
- ÞENNISLÍSAMÆLIR
- SÍA
- TÆMING
- SJÁLFVIRK TÆMING
- xxDExx — DÆLA
- VARÐLOKI FYRIR HÚMI KERFI
- VARÐLOKI FYRIR BLAUTT KERFI
- TENGING FYRIR INNDÆLINGU BLÖÐKVÍKLIÐS
- xxMNxx — MRYSTINEMI
- MRYSTIMÆLIR
- NORMALT OPINN
- NORMALT LOKAÐUR

JARÐSKJÁLFTA FESTA

- FESTA SEM EKKI LEYFIR FÆRSLU LAGNAR
- FESTA SEM EKKI LEYFIR LENGDAR FÆRSLU LAGNAR
- FESTA SEM EKKI LEYFIR ÞVER FÆRSLU LAGNAR

ÚÐASTÚTAR

- U1 VATNSUDASTUTUR UPPVÍSANDI, HÖ
- U2 VATNSUDASTUTUR NEÐURVÍSANDI, HÖ
- U3 VATNSUDASTUTUR SPROTI, HÖ
- U4 VATNSUDASTUTUR HUSBANVÍSANDI, HÖ
- U5 VATNSUDASTUTUR UPPVÍSANDI FLAT SPRAY, HÖ

Svart stál snittuð
(DIN 2440 / EN 10241 - 10255)

SS

Þvermál pípu [DN]	Þvermál pípu d_o [mm]	Veggþykkt röra s [mm]	Innra-þvermál d_i [mm]	
20	26,9	2,6	21,7	3/4"
25	33,7	3,2	27,3	1"
32	42,4	3,2	36	5/4"
40	48,3	3,2	41,9	1 1/2"
50	60,3	3,6	53,1	2"
65	75,9	3,6	68,7	2 1/2"
80	88,7	4,0	80,7	3"
100	114	4,5	105	1"
125	139,8	5,0	129,6	4"
160	165,2	5,0	155,2	0"

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Hraðflutningar / FEDEX

Selhella 9
221

Lagnir
Vatnsúðakerfi
Grunnmynd 2.hæð

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ	RJa	—
4397-001	A1	TEIKNAÐ	RJa	—
02_2_63_01		YFIRFARIÐ	ÁÁ	—

DAGS	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
18.04.2013	1:50	B2

SAMÞYKKT
Kennitala 031149-4419

T:\221\Selhella 9\Lagnir & Loftræsing\Vatnsúðakerfi\Selhella 9.dwg