



Skýringar:
gefin hæðarmál skulu vera frá
fullfrágengnu gólf að miðri dós

Þegar mælt er fyrir veggjum skal ávaltt
miða við málsetta Arkitektarteikningu

hæð rofa sé 110. sm.
hæð tengla með rofa sé 110. sm.
hæð tengla í eldhúsi sé 110. sm.
hæð tengla í geymslu/pvottah. sé 110. sm.
hæð annara tengla sé 20. sm, nema annað
sé tekio fram á teikningum

L er loftnet, hæð sé 20. sm.
S er simi, hæð sé 20. sm.
D er dyrasimi, hæð tóla sé 140. sm.

lagt er með 16. mm² plaströrum í dregið 3 x 1,5 q
vir nema annað sé tekio fram.

A.I.H.

Gr. 7 í íbúð 2.1 og 2.2 er 20 mm² plastlögn í dregið 3 x 4 q
tenglar / loftdósir á bðum, hæð 110 sm. / 200 sm.

Flokkun	Kvarði
	1 : 50
Hennadó	Teknað
Egill Jónasson	Yfirl.
Verk	Júlí 88
	Blað
Breyting	Frh. bl.
Kópavogur	

Fugrihvammur 2 b

Raflögn 2.h.

Skemmuveg 30
200 Kópavogi
Sími 44 5 66

Samvirki