



**Skýringar:**

S1 = Inntakskassi fyrir síma og breiðband stærð 40x40x10 lágmark  
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut  
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5  
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið  
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir við þær eru staðsettar  
 S = Sími, L = Loftnet, Ds = Dyrasími

 <b>AKKUR SF</b> Tækniþjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is			
Verkheiti:	Erluás 42, Hafnarfirði	Kvarði:	1:50
Teikning:	Smáspenna 1. hæð	Teikn.nr.:	02
Teiknað:	ER	Dags.:	11.04.02
		Verk nr.:	110402
Undirskr.:	 Eiríkur Rósberg rafm.tækniifr. k.t.: 020145 4479		