

Skýringar:

Rofar skulu vera 100 cm frá fragengnu gólfi
Tenglar " " 100 " " " " sé annars ekki getið
Veggljós " " 210 " " " " " " " "
Dósir við dyr-merktar 210 " " " " skulu vera jafnhæar efri brún dyrabúnaðar.

Mál eru gefin á miðjar dósir og í ófrágengnu stein, mállinur eru ekki sýndar
Mál eru gefin á dósir í 3 stofum- og eru þau sama í öllum!
" lampadósir í Kennslustofum skal miðið í 3 m-ja-glugga.
Mál eru ekki gefin á tengidósir í leftum, en þær skulu settar þannig að sem minnst beri á þeim.
Við ídrátt skal draga jarðvir í allar dósir og er það ekki sýnt á teikn, allir tenglar skulu vera jarðbundnir.
Rör fyrir greinar eru ekki teiknuð alla leið í töflu en þau eru númeruð
Pipur eru allar 5/8" nema annars sé getið.

RAFTEIKNING S/F Alftamýri 9 Simi 83240	
Narðurbæjarskóli Hafnarfirði	R.E.S.I. T.E.S.I. S
Rafl.ögn: 1. hæð.	M 1:50
	Teikn. nr. 6811 IN 1 of 11