F G H I K

Kantsteinn
FG ramp+10cm
Handrið

Kantsteinn
FG ramp+10cm
Handrið

Samþykkt þann
22. nóv. 2013
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

ø 315 | 1,5% | ø 315 | ø 250 | ø 200

ø 200 niður við gólf. 800 m3/klst

ø 200 niður við gólf. 800 m3/klst

ø 200 niður við gólf. 800 m3/klst

ø 200 niður við gólf. 800 m3/klst

ø 32

GB ÞAK

BRUNASLANGA

hallir 4%

hallir 5%

ø 200 | ø 160 | ø 125 | ø 100

ø 100 niður við gólf. 260 m3/klst

ø 160

ø 125

Rörablásari 140 m2/klst 150 psi

Hljóðdeyfir ø 125*1200

Rörablásari 150 m2/klst 150 psi

Hljóðdeyfir ø 125*1200

Uppstigi 175x22

UT

EI - S60 | EI 60 | EI - CS30 | EI90 / R120 | A-EI90 / R120

10 m3/klst | 20 m3/klst | brunaloka | hlykkur á LR lögn

ø 100 niður við gólf. 260 m3/klst

ø 32

ø 100

NR. 9

NR. 7

Norðurbakki 7-9

Loftræsing
Grunnmynd Bílgeymslu

ÚTGÁFA	DAGS.	NAFN	HANNAÐ ÁB	TEIKNAÐ	MKV. 1:50
			SAMÞ.	SKRÁ	VERKNR. V 13-002
			KEJNIT. Ágúst Birgisson 160557-4199	DAGS. 27.03.2013	TEIKN. NR. L 02-1

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@sk3.is
www.sk3.is