



Skýringar:

- Ganga skal frá endum röra svo ekki komist óhreinindi inn í þau.
- Þar sem innréttingateikningar liggja ekki fyrir mun staðsetning dósa taka breytingum á verkíma.
- Lýsing í lyftugöngum skal staðsetja í samráði við söluaðila lyftubúnaðar, sem og fjöldi ljósa.
- Staðsetja skal greina í tæknirýmum fyrir búnað lagnahönnuða í samráði við viðkomandi hönnuð.
- Lampar með sérbúnaði



Lyklamynd

AS Hönnun og ráðgjöf
Útfarsbraut 60
113 Reykjavík
agnarsv@protonmail.com
664-1263

Hannað:
Agner Sveinsson

Yfirfarð:
Agner Sveinsson

Samþykkt: Agner Sveinsson Kennit. 310872-3779

Aðalhönnuður: *AS* Þorvarður L. Björgvinsson
Kt. 2505/2-3529

Br. númer	Dagsetning	Skýring.
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

Fjölbýlis- og verslunarhús
Áshamrar 50
221 Hafnarfjörður

Lagnir í jörð, strengstigar og úrtök
1:100

