

MÓTTEKIÐ
05. JÚLÍ 2023
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Skýringar:

1. Ganga skal frá endum röra svo ekki komist óhreyrindi inn í þau.
2. Endanleg staðsetning á dós fyrir loftræsisamstæðu úti á svölum skal gerð í samráði við lagnahönnuð og byggingarstjóra.
3. Lýsing í lyftugöngum skal staðsetja í samráði við söluaðila lyftubúnaðar, sem og fjöldi ljósa
4. Staðsetja skal greina í tæknirýmum fyrir búnað lagnahönnuða í samráði við viðkomandi hönnuð
5. Lampar með sérbúnaði

L4a L4c NL L4b L4d NL



Lykilmynd

HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
Úlfarsbraut 80
113 Reykjavík
agnarsv@protonmail.com
664-1263

Hannað:
Agnar Sveinsson

Yfirfarið:
Agnar Sveinsson

Samþykkt: Agnar Sveinsson Kennit. 310872-3779

AGNAR SVEINSSON

Aðalhönnuður Þorvarður L. Björgvinsson
Kt. 2505/2-3529

Br. númer	Dagsetning	Skýring.
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

Fjölbýlis- og verslunarhús

Áshamrar 50
221 Hafnarfjörður

Almennar raflagnir

5. Hæð
1:50

051603 V1

9.6.2023

Frumrit A1