


Skýringar:

- ① Ganga skal frá endum röra svo ekki komist óhreynindi inn í þau.
- ② Endanleg staðsetning á dós fyrir lofttræsisamstæðu úti á svölum skal gerð í samráði við lagnahönnuð og byggingarstjóra.
- ③ Lýsing í lyftugöngum skal staðsetja í samráði við söluaðila lyftubúnaðar, sem og fjöldi ljósa
- ④ Staðsetja skal greina í tæknirýmum fyrir búnað lagnahönnuða í samráði við viðkomandi hönnuð
- ⑤ Lampar með sérbúnaði

- | | |
|-------|-------|
| ✕ L4a | ✕ L4c |
| ✕ L4b | ✕ L4d |
| ⊗ | ⊗ |
| | ⊗ |



Lykkilmynd

AS Útfarsbraut 80
113 Reykjavík
agnarsv@protonmail.com
664-1263
HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Hannað:

Agnar Sveinsson

Yfirfarir:

Agnar Sveinsson

Samþykkt: Agnar Sveinsson

Kennit. 310672-3779

Agnar Sveinsson

Aðalhönnuður *[Signature]* Þorvarður L. Björgvinsson
Kt. 250572-3829

Br. númer	Dagsetning	Skýring.
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Fjölbýlis- og verslunarhús
Áshamrar 50
221 Hafnarfjörður

Smáspennulagnir
3. hæð
1:50

9.6.2023

033103

V1

