



Skýringar:

- Ganga skal frá endum röra svo ekki komist óhreyndi inn í þau.
- Endanleg staðsetning á dós fyrir lofttræsisamstæðu úti á svölum skal gerð í samráði við lagnahönnuð og byggingarstjóra.
- Lýsing í lyftugöngum skal staðsetja í samráði við söluaðila lyftubúnaðar, sem og fjöldi ljósa.
- Staðsetja skal greina í tæknirým fyrir búnað lagnahönnuða í samráði við viðkomandi hönnuð.
- Lampar með sérþúnaði



Lýkilmýnd



Úlfarsbraut 80
113 Reykjavík
agnarsv@protorimail.com
664-1263

Hannað:

Agnar Sveinsson

Yfirfarir:

Agnar Sveinsson

Samþykkt: Agnar Sveinsson

Kennitala: 310872-3779

AGNAR SVEINSSON

Aðalhönnuður: Þórunn L. Björgvinsdóttir
Kt. 230572-3529

Br. númer: Dagssetning: Skýring:

Fjölþýlis- og verslunarahús
Áshamarar 50
221 Hafnarfjörður

Smáspennulagnir
2. Hæð
1:50

