



Skýringar:

- Ganga skal frá endum röra svo ekki komist óhreinindi inn í þau.
- Þar sem innréttingateikningar liggja ekki fyrir mun staðsetning dósa taka breytingum á verk tíma.
- Lýsing í lyftugöngum skal staðsetja í samráði við söluaðila lyftubúnaðar, sem og fjöldi ljósa.
- Staðsetja skal greina í tæknirympum fyrir búnað lagnahönnuða í samráði við viðkomandi hönnuð.
- Lampar með sérbúnaði



Lykilmynd

**AS** Hönnun og ráðgjöf  
Útfarsbraut 80  
113 Reykjavík  
agnarsv@protonmail.com  
664-1263

Hannað:  
Agnar Sveinsson

Yfirfarir:  
Agnar Sveinsson

Samþykkt: Agnar Sveinsson Kennil. 310872-3779

Aðalhönnuður: *[Signature]* Þorvarður L. Björgvinsson  
Kl. 250572-3529

Br. númer	Dagsetning	Skýring

Fjölbýlis- og verslunaráhúsið  
Áshamrar 50  
221 Hafnarfjörður

Smáspennulagnir  
1. hæð  
1:50

