



Samþykkt bann
 25. JÚLÍ 2023
 Byggingarfulltrúinn / Hæðisráðgjafi
Hákon Ómarsson

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	28.06.2023	FRUMÚTGÁFA	HÖG

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-02
 ÞVERMÁL LOFTRÆSLAGNAR ER Ø100mm ÚR BLIKKI NEMA
 ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
 ELDVERJA ÞARF LAGNIR MEÐ EINANGRUN, SEM KOMA
 FRÁ ÖÐRU BRUNAHÓLFÍ OG LIGGJA Í ÖPNU RYMI

LOFTBIL UNDIR HURÐ EDA
 YFRISTRAUMS RIST

Þokublástari (e. jef fan)
 Afköst min 1400 L/s

Lykilmynd

VERKFRÆÐISTOFA
 NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
 Háðamsíri 6 - 201 Kópavogur Ísland
 s. 899-3077 / 899-3577
 Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

ÁSHAMAR 50
 221 HAFNARFJÖRÐUR
 SERUPPDRAÐTUR - PÍPULAGNIR
 LOFTRÆSTING - GRUNNMYND BÍLKJALLARI

Hönnun:	NG	Verkdúmer:	22047
Teiknað:	NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	SJ	Dagsetning:	28.06.2023

Samþykkt:
 Hákon Órn Ómarsson
 Kl. 300577-3189

Teikn.nr.:
P4-06

Áritun hönnunarsjóra:
 Þorvaldur L. Björgvinsson
 Kl. 250572-3529

Útgáfa:
1

Útgáfa / Dagsetning aðaluppdráttar: A / 13.06.2023



Skv: 08.06.2023 13:06:28
 Pbl: 030823

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf. - Hönnuð og skilur sér allan rétt á teikningum. - Fjölduð er það sérstök samþykki