


Hitakerfi skýringar

- Hitakerfi framrás
- Hitakerfi bakrás
- Snjóbræðsla framrás
- Snjóbræðsla bakrás

Ómerktur hringur táknar að lagn færst upp eða niður innan hæðar.
 Hringur merktur PU, PN eða PUPN táknar að lagn færst upp eða niður á milli hæða.
 Allar lagnir eru ø16x2,3 Pex lagnir, rör í rör nema annað sé tekið fram á teikningum
 FP - Festing v. hitabenslu sem takmarkar færslu lagnar í ásstefnu



Áshamar 12-26
 Fjölbýlishús
 221 Hafnarfjörður

Hitakerfi og loftræsing
 Hitakerfi
 Kjallari - Áshamar 24 - mhl. 05

TEKNIÐHÖNUR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	AG
21-133	A1	TEKNAÐ:	AG
L_H_00_07		YFRFARÐ:	BK
DAGS:	MÆLIKVARÐI	ÓTGÁFA	
19.06.2023	1 : 50	A	

VERKTEIKNING GERÐ Á
 GRUNNI AÐALUPPDRATTA
 SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
 1. DEC 2022
[Signature]
 Ásgrím Ásgrímsson • kt. 8601625429