


Hitakerfi skýringar

- Hitakerfi framrás
- - - Hitakerfi bakrás
- Hitakerfi framrás
- - - Hitakerfi bakrás

Ómerktur hringur táknar að lagn færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lagn færist upp eða niður á milli hæða.

Allar lagnir eru ø16x2,3 Pex lagnir, rör í rör nema annað sé tekið fram á teikningum

FP - Festing v. hitapensu sem takmarkar færslu lagnar í ástefnu




Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftþræsing
Hitakerfi
5.hæð - Áshamar 18 - mhl. 02

TEKNNÖMUR	BLADSTÆRD	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_H_05_01		YFIRFARIÐ	BK
DAGS.	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
09.11.2022	1 : 50	A	

VERKTEIKNING GERÐ Á
GRUNNI ADALUPPDRATTA
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
29 JUN 2022
Ásgeir Ásgeirsson kt. 090161-5429



Dagsetning útskýrings: 14.06.2022
Höfundur: Almar Gunnarsson kt. 170388-3489
Hönnunarsíði: AC