


Hitakerfi skýringar

- Hitakerfi framrás
- - - - - Hitakerfi bakrás
- Hitakerfi framrás
- - - - - Hitakerfi bakrás

Ómerktur hringur táknar að lagn færast upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lagn færast upp eða niður á milli hæða.

Allar lagnir eru ø16x2,3 Pex lagnir, rör í rör nema annað sé tekið fram á teikningum

FP - Festing v. hitapenslu sem takmarkar færslu lagnar í ásstefnu




Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Hitakerfi
5.hæð - Áshamar 14 - mhl. 01

TEKNIÐMÉR	BLADSTÆRD	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_H_05_03		YFIRFARND	BK
DAGS.	MELKIVARÐI	ÚTGÁFA	
09.11.2022	1 : 50	A	

VERKTEIKNING GERD Á
GRUNNI AÐALUPPDÁTTA
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANNT
29 JUN 2022
Ásger Ásgerðsson • K105016 • 5429



Dagsetning aðaluppdráttar: 14.06.2022

Höfundur: Almar Gunnarsson K170386-3489

Höfundarsigill

AC