

Neysluvatn skýringar
 - - - - - Neysluvatn heitt
 ——— Neysluvatn kalt
 - - - - - Neysluvatn hringrás heitt vatn
 - - - - - Neysluvatn hringrás kalt vatn


Ómerktur hringur táknar að lagn færist upp eða niður innan hæðar.
 Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lagn færist upp eða niður á milli hæða.

FP - Festing v. hitabenslu sem takmarkar færslu lagnar í ássetfnu

B.K - Botnkóti

Lagnaefni innan hæða og íbúða, viðmiðunarstærðir

- | | | |
|------|--------------|----------------------|
| VS: | Vatnssalerni | ø16x2,6 Alplex |
| HL: | Handlaug | ø16x2,6 Alplex |
| EV: | Eldhúsvaskur | ø16x2,6 Alplex |
| RV: | Ræstivaskur | ø16x2,9 Alplex |
| PV: | Þvottavél | ø16x2,6 Alplex |
| ST: | Sturta | ø20x2,9 Alplex |
| UPV: | Uppvottavél | ø16x2,6 Alplex |
| BSL: | Brunaslanga | ø28x1,2 Rýfrítt stál |



DN65 Úrtak stígleiðslu
 DN80 Galvaniserað stál PN
 DN65 Galvaniserað stál PU




Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Neysluvatn
3.hæð - Áshamar 22 - mhl. 04

VERKTEIKNING GERD Á
GRUNNI ADALUPPDRATTA
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Ásgeir Ásgeirsson • kt. 060181-5429

TEKNIÐMÉR	BLÁSTJERD	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_N_03_06		YFRIFJABD	BK
DAGS.	MELIUVARÐI	ÚTGÁFA	
06.02.2023	1:50	A	



Dagsetning útláppstíðar: 14.12.2022
 Hönnuður: Almar Gunnarsson kt. 170388-3489
 Hönnunarsíða: