


Samþykkt þann
18. apríl 2023
Íh. byggingarkolltröns í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lýkilmýnd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 697-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftræsing húsi 44 - MHL2
Grunnmýnd 3.hæð

Hvarf	EPK	Fektað	HOG	Telex. nr.
Dagsetning	11.12.2022	Mix.	1:50	L-404-3

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingatakniræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

[Signature]

Samþykkt aðalhönnuð / samráðingahönnuð:
Pórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.