


Samþykkt þann
18. apríl 2023
fr. byggingarfulltrúars í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Sibumála 3, 108 FvK, sí: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftræsing hús 44 - MHL2
Grunnmynd 4.hæð

Húsnúmer	EHK	Teknað	HOG	Tekna. nr.
11.12.2022	Miv.	1:50		L-405-4

Sigurður Halsteinnsson kt. 030669-7749
Bygginguleitendur
Netfang: sigurdur@vektor.is

[Signature]

Samþykkt af alhóhnumur / samráðsgeðgjöfunda:

Pórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

Blábl. A1

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.