


Sambykkt þann
18. apríl 2023
fr. Byggingarfulltrúnaði (Hafnarfróð)
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stúmúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftþræsing húsa 44 - MHL2
Grunnmynd 1.hæðar

Hæð	EPK	Teiknað	HÖG	Teikn. nr.
Dagsetning	11.12.2022	Msk.	1:50	L-402-1

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingateknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Sambykkt þann 18. apríl 2023

Sambykkt aðalhönnuð / samþemningahönnuð:
Pórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráta aðalhönnuðar.