


Samþykkt þann
17. apríl 2023
Fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Pvk, t: 554-6650 / 697-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftræsing hús 48 - MHL4
Grunnmynd þak

Hannaf.	EHK	Teknaf.	HOG	Tekin. nr.
Dagsetning	28.11.2022	Máv.	1:50	L-407-P

Sigurður Halsteinsson kt. 030859-7749
Byggingstæðakröfnunsgætur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Símanúmer: 554 6650

Samþykkt af hönnuðum / samráðgjafnum:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggji eða plötur skal koma brunabéttung, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.