


**ÖFNATAFLA ΔT= 35° C**

2.hæð	Nr. Ofns/staflu	Útreiknað varmaþörf (W)	Stærð á ofni H x L (mm)SL-ML	Valinn ofni	Lokar	Athugasemud
<b>Hús 48</b>						
<b>Íbúð 201</b>						
Gangur		80 W				ofnaskista
Bað /pv	201-1	49 W	1160 500	350 W	B	Handkl. ofni
Alrymi	201-2	1,315 W	400C 1000	610 W	F	
	201-3		400A 2000	752 W	F	
Svefnherbergi	201-4	262 W	600A 700	373 W	F	
Svefnherbergi	201-5	391 W	600A 1000	533 W	F	
<b>Íbúð 202</b>						
Gangur		124 W				ofnaskista
Svefnherbergi v	202-1	400 W	600A 1000	533 W	F	
Svefnherbergi v	202-2	242 W	600A 700	373 W	F	
Alrymi	202-3	1,222 W	400B 1000	495 W	F	
	202-4		400A 2000	752 W	F	
Bað	202-5	49 W	1160 500	350 W	B	Handkl. ofni
<b>Íbúð 203</b>						
Alrymi	203-1	906 W	400C 2000	1,281 W	F	ofnaskista
Svefnherbergi v	203-2	291 W	600A 1000	533 W	F	
Bað	203-3	44 W	1160 500	350 W	B	Handkl. ofni
<b>Íbúð 204</b>						
Alrymi	204-1	1,657 W	400C 2000	1,281 W	F	ofnaskista
	204-2		600A 1200	610 W	F	
Bað	204-3	248 W	1160 500	350 W	B	Handkl. ofni
Svefnherbergi	204-4	745 W	600E 700	882 W	F	
Svefnherbergi	204-5	290 W	600A 700	373 W	F	
<b>Sameign</b>						
Fonrymi 0203/Stigahús 0206	206-1	921 W	600A 2000	1,066 W	B	
		<b>Varmaþörf alls: 9,237 W</b>	<b>Valið alls: 11,907 W</b>			

Sambýkkt þann  
17. apríl 2023  
th. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

Lagnir frá tengikistum eru Ø16 RÖR í RÖR

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

**VEKTOR**  
-hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554 6650 / 897 5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Hítalagnir hús 48 - MHL4  
Grunnmynd 2.hæð

Flönnið	SH/EPK	Teknað	MMA	Telkn. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Mkv.	1:50	L-303-2
Sigurður Halsteinnsson kt. 090859-7749 Byggingutekni/ráðgjafi Netfang: sigur@vektor.is Símanúmer: 554 6650				
Samþykkt aðalhönnuðar / Samþykkingarhönnuðar: Þórarinn Malmquist kt. 031071-5269				