


Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftræsing húsi 42 - MHL1
Grunnmynd 3.hæð II

Hárið	E-H	Tekni	HOG	Felk. nr.
Dagsetning	16.11.2022	Msk.	1:50	L-407-3
Byggingartekniker	Sigurður Haldrupsson kt. 000859-7749			
Netfang	sigurdur@vektor.is			
Samþykkt af	[Signature]			

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269