




Sneiðing A-A



Sneiðing B-B



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðurnúla 3, 108 Fvkv, s: 554-6650 / 897-5383

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftræsing húsa 46 - MHL3  
Grunnmynd kjallara

Höfund	EPK	Tekniáby	EPK	Teikn. nr.
Dagsetning	24.11.2022	Msk.	1:50	L-401-0

Sigurður Halldórsson kt. 000859-7749  
Byggingstæknifræðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is  
Samþykkt þann:

Þórarinn Malmquist  
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.