


Samþykkt þann
12. apríl 2023
fr. byggingarfulltrúna í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumála 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftæring húsnáð - MHL3
Grunnmynd 1.hæð

Hamn	EBK	Felnað	HOG	Töln. nr.

Dagsetning: 24.11.2022
Msk. 1:50
L-402-1
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingstækniráðgjafi
Netfang: sigurden@vektor.is
Samþykkt þann: [Signature]
Samþykkt á vegni fulltrúa / samþingingarmálar:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráta aðalhönnuðar.