


Sambykkt bann  
12. apríl 2023  
H. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Pvk, sí: 554-6650 / 697-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Loftræsing hús 46 - MHL3  
Grunnmynd 3.hæð

Flátt	EHK	Teiknað	HÖG	Fótkn. nr.
Dagsetning	24.11.2022	Mív.	1:50	L-404-3

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749  
Byggingaáskriftraeðingur  
Póstfang: sigurdur@vektor.is

*[Signature]*

Sambær / Samráðgjafi / Samráðgjafi  
Þórarinn Malmquist  
kt. 031071-5269

Blásk. A1

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráta aðalhönnuðar.